Oprawa kierunkowa typ STYLE 22021 CG-S z modułem adresowym dwustronna montowano do sufitu zasilana z baterii centralnej prod CEAG.

Oprawy kierunkowe typ STYLE 22011 CG-S z modułem adresowym jednostronne zasilane z baterii centralnej prod CEAG .

Oprawy awaryjna żarowa przystosowana do pracy awaryjno-sieciowej z modułem adresowym 2L-CG-S prod. CEAG zasilana z baterii centralnej. Pmax=według rysunku

Oprawa awaryjna typ STYLE 22011 SL CG-S z modułem adresowym jednostronne montowane na ścianie zasilane z baterii centralnej prod. CEAG. Wysokość montażu h_{max}=3m (metry)

Oprawa awaryjna typ 6011.1 IP 65 CG-S z modułem adresowym jednostronne montowane na ścianie zasilane z baterii centralnej prod. CEAG.

Oprawy awaryjna świetlówkowa przystosowana do pracy awaryjno-sieciowej z modułem adresowym 2L-CG-S prod. CEAG zasilana z baterii centralnej, Pmax=według rysunku

AW BC 5/6 — Oprawa awaryjna; Nr obwodu BC; Nr oprawy



D+H Polska Sp. z o.o. ul. Fabryczna 5A 53-609 Wrocław tel. +48 071/333 82 00 fax +48 071/333 82 00	Jakość - Pewność - Bezpieczeństwo		D+H
Data: 04.2009	SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU, ODDYMIANIA ORAZ OŚWIETLENIA AWARYJNEGO–PROJEKT BUDOWLANY DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACJI 58-400 Kamienna Góra, ul. Korczaka 1		Nazwa rysunku: Rzut Parteru – oświetlenie awaryjne–Pawilon 1A
Projektował: mgr inż. Klaudiusz Fatla			Skala: 1:100 Nr rys. E.P.16
Sprawdził: mgr inż. Ryszard Fatla			