

PHU ALERT - SYSTEM

54-432 Wrocław ul. Strzegomska 242/8

obiekt:

DCRO w Kamiennej Górze

inwestor:

Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z o.o.
ul. Janusz Korczaka 1, 58-400 Kamienna Góra

branża:

Techniczna - instalacja sygnalizacji pożarowej POLON 6000

rysunek:

Budynek A1 - PRZYZIEMIE

Dokumentacja inwentaryzacyjna

nr rysunku

3

imię i nazwisko

specjalizacja

nr uprawnień

data

podpis

projektował:

Instalacja

D-118/06 CNBOP

04.2024

rysował:

pożarowa

D-575/221 CNBOP

04.2024

Sebastian Ruta

PRZYZIEMIE

SYMBOLE I OZNACZENIA

- Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 6000
- Centrala sterująca oddziaływaniami UCS 6000
- Zasysający detektor FAAST FLEX-010
- Detektor dymu Micro 10
- Uniwersalna czujka dymu i ciepła DOT-6046
- Uniwersalna czujka dymu i ciepła DOT-6046 z wskaźnikiem zadziałania
- Uniwersalna czujka ciepła TUN-4046
- Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M
- Ręczny ostrzegacz pożarowy zewnętrzny ROP-4001H
- Element kontrolno-sterujący EKS-6022
- Element kontrolno-sterujący EKS-6044
- Element kontrolno-sterujący EKS-6222P wysokonapięciowy
- Zasilacz sygnalizacji i automatyki pożarowej
- Konwencjonalny sygnalizator akustyczno-optyczny zew. SAOZ
- Konwencjonalny sygnalizator akustyczny SA-K6
- Konwencjonalny sygnalizator optyczny SO-P8
- Przyrządy przewietrzania PP-6x
- Przyrządy oddziaływania PO-6x
- Puszcza łączeniowa PIP
- x/y

x - numer pętli dozоровей
y - numer elementu w pętli (adres fizyczny)
- linia dozorowa, przewód YnTKSY ekw. 1x2x0,8
- linia sygnalizacyjna, przewód HDGs 2x1, HDGs 3x1,5
- przewód HTKSH PH90 4x2x0,8
- przewód YnTKSY ekw. 2x2x0,8
- przewód zasilający HDGs 3x2,5

