



UWAGA:

- Linie dozorowe wykonać przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8
- Linie sygnałowe wykonać przewodem HDGs 2x1
- Linie przycisków oddymiania wykonać przewodem YnTKSY 3x2x0,8
- Linie sygnałowe wykonać przewodem typu HDGs
- Linie sterownicze wykonać przewodem HTKSH PH90 3x2x0,8
- System sterowania oddymianiem klatki K1 i K2 został uwzględniony w I etapie projektu

Data 04.2009
Projektował mgr inż. Mirosław Pabis
Sprawdził mgr inż. Ryszard Pabis
SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU, OSTRZEGANIA ORAZ OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - PROJEKT BUDOWLANY
OŚWIETLENIE CENTRUM HUMANICA
39-400 Tarnobrzeg Obr. ul. Sienkiewicza 1
Skala
Nr rys. BUP-01