

PROTOKÓŁ Z WYZNACZENIA RESURSU PLATFORMY POCHYLEJ - SCHODOWEJ DLA OSÓB NIEP.					
PRODUCENT	HIRO LIFT				
INSTALATOR	PRO REHA POZNAŃ				
ROK ZAINSTALOWANIA DŹWIGU	2002				
TYP	HIRO 350				
NR FABRYCZNY	63747				
NUMER EWIDENCYJNY UDT	N 3019000 126				
EKSPLOATUJĄCY	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Poznań				
ADRES	Poznań św Wawrzyńca 26A				
DATA SPORZĄDZENIA	30 12 2019				
IŁOŚĆ PRZYSTANKÓW	2				
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA	0,678				
UDŹWIG	225				
PRĘDKOŚĆ NOMINALNA	0,1				
graniczna wartość resursu	50000	Średnia il jazd dz		8	
ilość dni roboczych	4745	ilość jazd łącznie		37960	
ilość cykli pozostałych do osiągnięcia resursu	12040				
KOMPONENT	ROK ZAMONTOWANIA MODERNIZACJI WYMIANY	ZAŁOŻONA TRWAŁOŚĆ "RESURS" LATA/IŁOŚĆ JAZD		POZOSTAŁA IŁOŚĆ CYKLI	PROGNOZO WANY ROK OSIĄGNIĘCIA RESURSU
STEROWANIE PRZEKAŹNIKI	2002	20	37960	12040	2022
SILNIK	2002	20	37960	12040	2022
PLATFORMA	2002	20	37960	12040	2022
OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI Z APARATEM CHWYTNYM	2007	20	37960	12040	2027
LISTWY BEZP PODŁOGI	2007	20	37960	12040	2027
WYŁĄCZNIKI LISTEW NAJAZDOWYCH	2007	15	37960	12040	2022
BARIERKA	2007	25	37960	12040	2032
ROLKI DOCISKOWE	2007	15	37960	12040	2022
PROWADNICE TORU JEZDNEGO	2007	20	37960	12040	2027
KASETA DYSPOZYCJI	2007	15	37960	12040	2022
Stopień wyk. Resursu - procentowc		76 %			
Przegląd specjalny urządzenia należy wykonać po osiągnięciu		50000		cykli	
ORZECZENIE					
Uwzględniając powyższe ustalenia stwierdza się, że resurs nie został osiągnięty i dźwig nadaje się do dalszej bezpiecznej eksploatacji					

podpis

Marek Zawieja
 Zaświadczenie kwalifikacyjne
 K/19/00280/19, 00286/19
 00286/19, 00289/19