

Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 218
41-710 Ruda Śląska

Ruda Śląska, dnia 1 kwietnia 2022 roku

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp o nr sprawy: TIR/04/RB/PN/2022 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Orzegowskiej 62 i pl. Chopina 3 w Rudzie Śląskiej (POIS 2014-2020) (ID 590496)

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz., 2019 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców, jak niżej:

Pytanie nr 1:

Czy w przedmiarze dla Orzegowskiej 62 należy uwzględnić opomiarowanie każdego lokalu z osobna oraz czy przewidzieć konieczność zmiany tras instalacji dla takiego rozwiązania?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

W przedmiarze należy uwzględnić szafki na armaturę dla każdego z mieszkania osobna. Każda szafka powinna zawierać: Ciepłomierz, zawór regulacyjny, zawory odcinające. Jeśli wynikają z tego zmiany w trasie instalacji również należy to uwzględnić.

Pytanie nr 2:

W projekcie dla **Orzegowskiej 62** nie przewidziano żadnego zaworu regulacyjnego pod pionowego. Czy należy taki zawór przewidzieć.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający potwierdza, że w przedmiotowym zadaniu należy uwzględnić automatyczne zawory różnicy ciśnień i przepływu oraz zawory odcinające.

Pytanie nr 3:

W przedmiarach dot. **pl. Chopina 3** nie uwzględniono remontu pomieszczenia, czy należy takowy uwzględnić?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający załącza przedmiar na sam remont w przedmiotowym zadaniu- załącznik nr 4c.

Treść powyższej odpowiedzi jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców, którzy będą ubiegać o udzielenie zamówienia i złożą ofertę w ww. postępowaniu.