

Nakło nad Notecią, dnia 21-12-2023  
MU/KA/L.dz. PEO23P208690

**LAPIS Artur Kamiński**  
**ul. Wyzwolenia 114/39**  
**85-790 Bydgoszcz**

### Uzgodnienie

**dotyczy:** Projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn. „Przebudowa ul. Szkolnej – droga gminna nr 090578C w Królikowie”.

Odpowiadając na pismo z dnia 01.12.2023 roku (data wpływu do RD Nakło 07.12.2023) przesyłamy pozytywnie zaopiniowany 1 egzemplarz profili poprzecznych w uzupełnieniu do naniesienia sieci wydane w piśmie n/z: MU/KA/L.dz. PEO23P194553 z dnia 16.11.2023 z dnia 23-11-2022 roku.

Przedłożenie mapy syt. uzgadnia się na następujących warunkach:

1. Istniejąca sieć elektroenergetyczna własność ENEA Operator Sp. z o.o. zaznaczono i opisano na mapie sytuacyjnej.
2. Ustala się 5 metrową strefę ochronną z każdej strony kabli i podziemnych urządzeń elektroenergetycznych w której prace ziemne należy prowadzić sposobem ręcznym.
3. Szczegółowego ustalenia trasy kabli elektroenergetycznych dokonać na podstawie przekopów poprzecznych.
4. Zastrzegamy możliwość wystąpienia na terenie, urządzeń i kabli nieinwentaryzowanych wyłączonych z eksploatacji. Powyższy fakt należy niezwłocznie zgłosić do RD Nakło.
5. Wykonawca z 14 – dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomi o rozpoczęciu prac RD Nakło i sprawdzi aktualność naniesień.
6. Przy prowadzeniu prac w razie odkrycia urządzeń elektroenergetycznych należy niezwłocznie powiadomić RD Nakło i po wyłączeniu urządzeń spod napięcia i pod nadzorem zabezpieczyć przed uszkodzeniem i osiadaniami ziemi poprzez nałożenie na odkryte kable na całej szerokości wykopu rur osłonowych dwudzielnego typu Arot. Skrzyżowania i zbliżenia wykonać zgodnie z obowiązującymi normami a przed zasypaniem zgłosić do odbioru.
7. ENEA Operator Sp. z o.o. informuje że nie będzie ponosiła kosztów przebudowy i poziomowania swoich urządzeń w przypadku zmiany rzędnych wysokości terenu w wyniku realizacji projektu.
8. Zobowiązuje się Inwestor i Wykonawcę robót do przeprowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość powstania awarii sieci elektroenergetycznej na skutek prowadzenia tych prac.
9. Uzgodnienie jest ważne przez 6 miesięcy od daty wydania.
10. Niniejsze uzgodnienie jest niezbędnym załącznikiem do projektu.
11. W przypadku kolizji istniejącej sieci elektroenergetycznej z planowanymi robotami budowlanymi lub remontowymi w szczególności w przypadku zbliżenia się do urządzeń znajdujących się pod napięciem, przed przystąpieniem do pracy należy wystąpić do RD Nakło o wyłączenie w uzgodnionym terminie urządzeń elektroenergetycznych spod napięcia.

Z poważaniem

Sprawę prowadzi: Krzysztof Allnoch  
tel.: 52 313 20 51

Załączniki:

- 1) Profile 1-egz.
- 2) Mapa z naniesieniem sieci 1-egz. (pismo PEO23P194553)
- 3) Zasady przetwarzania informacji 1-egz.

k/o  
MU-a/a

ENEA Operator Sp. z o.o.  
Rejon Dystrybucji Nakło  
Dział Majątku Sieciowego  
Kierownik

*[Podpis]*  
P. Łoś

#### Centrala

ENEA Operator Sp. z o.o.  
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 40 00  
faks +48 / 61 884 59 57

NIP 782 237 71 60  
REGON 300455398

[kontakt@operator.enea.pl](mailto:kontakt@operator.enea.pl)  
[www.operator.enea.pl](http://www.operator.enea.pl)