



OZNACZENIA

L1A	SBP 05229285 RF7/N SSD /252-85-CR 250W (250.0 W)
L1B	SBP 05229385 RF7/N SSD /402-85-CR 400W (400.0 W)
L2	KEREN ESCULAP 00 1.2/0.25 IP65
L3	Modena N8055 LINE N/Z 3K 2x1100 PLX IP44
L3A	Modena N8055 LINE K 3K 2x1100 PLX IP44
L4	Modena N8059 LINE N/Z 3K 4x1100 PLX
L5	Modena N8063 LINE N/Z 7x1100 PLX IP44
Aw1	HYBRID ORBIT AREA LED2
Aw2	HYBRID PRIMOS ROAD LED5
Ew1	HYBRID PRIMOS CLASSIC + PCT
HZ=	Wysokość zawieszania liczona od podłogi
⌚	Łącznik oświetleniowy, jednobiegunowy, 16A, 250V, IP20/IP44
⊙	Przycisk oświetleniowy, 16A, 250V, IP20

Producentów oraz typy zastosowanych materiałów i urządzeń podano dla określenia wymaganego standardu instalacji i należy je traktować jako przykładowe.

Wszystkie wymiary i rzędy należy sprawdzić na budowie, w przypadku niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym, projektem branżowym, a stanem istniejącym należy uzgodnić z projektantem. Uwaga! Opisy zamieszczone w części rysunkowej projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania. Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94/2463). Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowią własność intelektualną firmy: "ARCHITEKT RADOSŁAW GILZOWSKI" I nie wolno ich użyć ponownie i reprodukcować bez pisemnej zgody wyżej wymienionej firmy.	
RZUT PRZYZIEMIENIA	
- INSTALACJA OŚWIELENIWA	
SKALA: 1:100	BRANŻA:
PRZEBUDOWA DACHU I ŚCIAN ZEWNIĘTRZNYCH SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ IM. BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 R. W JÓZEFOWIE, UL. KOŚCIELNA 2, DZ. NR EW. 246, OBREB 0009, GMINA DĄBRÓWKA	
FAZA PB_W	DATA 11/2022
INWESTOR:	Urząd Gminy Dąbrówka ul. T. Kościuszki 14 05-252 Dąbrówka
AUTOR:	mgr inż. Adam Zdziański
NR UPRAWNIEN	IAZ03334POOE/13
PODPIS	
OPRACOWAŁ:	inż. Marek Zabuński
PODPIS	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Robert Bulzacki
NR UPRAWNIEN	IAZ03334POOE/13
PODPIS	
UWAGI:	NR RYS.
R03	