

Paszowice, 15.07.2024 r.

Zamawiający
Gmina Paszowice
Paszowice 137
59-411 Paszowice

Uczestnicy postępowania
GK.I.271.10.2024

Zadane pytania i odpowiedzi na nie:

Po analizie dokumentacji projektowej zauważyliśmy następujące braki:

Jakuszowa:

1. Brak rysunków konstrukcji dachu, ław fundamentowych, trzpieni.

Odp. Publikujemy w załączeniu.

2. Brak rysunków profilu przyłącza kanalizacji sanitarnej i wody.

Odp. Zgodnie z art. 29a Prawa Budowlanego wykonanie przyłączy nie wymaga dokumentacji technicznej.

3. Brak rysunków instalacji sanitarnej oraz sposobu ogrzewania budynku.

Odp. Rysunek instalacji sanitarnych w załączeniu, ogrzewanie za pomocą klimatyzatorów dwufunkcyjnych.

4. Brak dokumentacji geotechnicznej

Odp. Publikujemy w załączeniu.

5. Brak szczegółu wykonania boksów na pojemniki na odpady komunalne.

Odp. Należy przewidzieć dostarczenie ażurowej zabudowy z otwieranym daszkiem i otwieraną jedną stroną, do umieszczenia w niej 4 pojemników na odpady o pojemności 110 litrów każdy.

6. Proszę o podanie rodzaju kostki betonowej – prostokąt/kość?

Odp. Kostka szara prostokąt o gr. 6 cm.

7. Brak schematu tablicy rozdzielczej i teletechnicznej budynku

Odp. Publikujemy w załączeniu.

8. Czy wyposażenie AGD po stronie Wykonawcy?

Odp. Nie.

9. Z czego należy wykonać parapety wewnętrzne

Odp. Granit jasnoszary strzegomski o gr.3 cm

10. Proszę o podanie schematu technicznego dla paneli fotowoltaicznych – ilość paneli oraz moc całkowita wraz z schematem połączenia.

Odp. Zamawiający wymaga dostarczenia instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 KWp wraz z magazynem energii o pojemności 10 kW. Zamawiający wymaga przygotowania wszelkich dokumentów i schematów oraz zawarcia stosownej umowy z zakładem energetycznym.

11. Czy wykonawca dostarcza i montuje wyposażenie łazienek – pojemniki na mydło, papier itp.

Odp. Nie.

12. Proszę o podanie rodzaju i średnicy hydrantu

Odp. Hydrant nadziemny Ø110

Bolkowice:

1. Jeden z załączników jest pusty brak rysunków.

Odp. Załącznik został usunięty.

2. Brak rysunków profilu przyłącza kanalizacji sanitarnej i wody.

Odp. Zgodnie z art. 29a Prawa Budowlanego wykonanie przyłączy nie wymaga dokumentacji technicznej.

3. Brak rysunków konstrukcji dachu, ław fundamentowych, trzpieni.

Odp. Publikujemy w załączeniu.

4. Brak rysunków instalacji sanitarnej oraz sposobu ogrzewania budynku

Odp. Rysunek instalacji sanitarnych w załączeniu, ogrzewanie za pomocą klimatyzatorów dwufunkcyjnych.

5. Brak szczegółu wykonania boksów na pojemniki na odpady komunalne.

Odp. Należy przewidzieć dostarczenie ażurowej zabudowy z otwieranym daszkiem i otwieraną jedną stroną, do umieszczenia w niej 4 pojemników na odpady o pojemności 110 litrów każdy.

6. Brak rysunku PZT

Odp. Publikujemy w załączeniu.

7. Brak schematu tablicy rozdzielczej i teletechnicznej budynku

Odp. Publikujemy w załączeniu.

8. Proszę o podanie rodzaju kostki betonowej – prostokąt/ kość?

Odp. Kostka szara prostokąt o gr. 6 cm.

Pyt. W SWZ w rozdziale V zawarto zapis cyt. "wykonawca powinien w zakresie robót wyraźnie określić zakres i długość wykonanych dróg, aby można było ustalić, czy spełnia warunek udziału w postępowaniu".

Prosimy o wyjaśnienie czy jest to wymóg, który musi spełnić Wykonawca, jeżeli tak to prosimy o doprecyzowanie.

Odp. Zamawiający dokonał zmian w zapisach SWZ.