



Urząd Gminy w Doruchowie

63-505 Doruchów, ul. Kępińska 13
tel. 62 736 32 21, fax. 062 731 56 87
NIP 514-02-55-435, Regon 250855009
ug@doruchow.pl, www.doruchow.pl

04.03.2024r.

OR.271.3.2024

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania:

„Budowa i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych wraz z kanalizacją sanitarną na terenie gminy Doruchów”

W związku z otrzymanym pytaniem do postępowania, przedstawiamy następującą odpowiedź.

Pytanie z dnia 04.03.2024 r.

Pytanie:

Prosimy o odpowiedź/wyjaśnienie treści SWZ:

1. Czy w zakres zadania dot. budowy kanalizacji w m. Stara Kuźnica wchodzi sterowanie i monitoring pompowni ścieków? Jeśli tak, proszę o wskazanie jakiej firmy monitoring należy zamontować - tj. Jaki system monitoringu obsługuje Gmina Doruchów. Od tej informacji zależy cena przepompowni dlatego prosimy o jaką odpowiedź celem zachowania zasad uczciwej konkurencji.

Odpowiedź:

Pompownia z wyposażeniem w system nadzoru pracy obiektu (sygnalizacja alarmowa wizualna i dźwiękowa) oraz komunikacji GSM/SMS kompatybilnie z istniejącymi rozwiązaniami na terenie gminy.