

OZNACZENIA:

1. Projektowana studnia kanalizacyjna rewizyjna Ø1000.
2. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej DN200mm,
3. Trójnik 87-90° ,
4. Zaprojektowana sieć wodociągowa PE Ø180x10,3 SDR 17,6.

Legenda:

- proj. sieć kanalizacji sanitarnej
- istn. teren
- miejsce wykonania otworu
- zaprojektowana sieć wodociągowa
- poziom zwierciadła wód gruntowych

PROFIL PODŁUŻNY



UWAGA:

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać wykop w celu ustalenia faktycznej rzędnej kanału.
Rzędna włazu (góra) zgodnie z istniejącą niweletą drogi.

Przed rozpoczęciem prac, należy sprawdzić rzędne istniejącego uzbrojenia metodą próbnych wykopów. W przypadku kolizji z niezinwentaryzowanym lub położonym na innej rzędnej (niż na mapie zasadniczej) istniejącym uzbrojeniem, sposób przebudowy przeanalizować z projektantem i gestorem kolidującego uzbrojenia.

Legenda

Rodzaj gruntu

- grunt próchniczny (gleba)
- nasyp niebudowlany
- piasek gruby
- piasek średni
- piasek drobny
- glina piaszczysta (chodowanecie wisłańskie)
- piasek gliniasty (chodowanecie wisłańskie)
- ił pylasty

Woda gruntowa

2,00 - zwg ustabilizowane


W-1
(+/-) 71,63 m npm
Grunt próchniczny
holocen
Pd
Ipyl
Gp
Pd
Pd
Pd
Ps
I=0,40
I=0,27
I=0,28
I=0,55
I=0,50
I=0,55
I=0,60
+Pd
+Pr
+Fe
+K
Ps
Pd
Pd
Pd
Ps
Gp
Pg
Pd
Ps
Gp
Pg
Pd
Ps
Gp
Pg