
S6
T5
T6
S7
T7
T8
S8
T9
T10
S9
T11
T12
T13
T14
S11
T15
T16
S12
T17
T18
S13
T19
T20
T21
S14

PROFIL PODŁUŻNY


W4
W5
W6
W7
P.P.P. 65,00
RZĘDNA TERENU ISTNIEJĄCEGO
RZĘDNA DNA RURY
ZAGŁĘBIENIE [m]
SPADEK [%] / DŁUGOŚĆ [m]
ODLEGŁOŚĆ/DŁUGOŚĆ [m]
ŚREDNICA RUROCIĄGU
Ø 200 mm
Ø 200 mm
Ø 200 mm
S6
T5
T6
S7
T7
T8
S8
T9
T10
S9
T11
T12
S10
T13
T14
S11
T15
T16
S12
T17
T18
S13
T19
T20
T21
S14
S15


W-4
Pd
Gp
Ps
Pd
Ps
holocen
plejstocen
czwartorzęd


W-5
Pg
Pg
Ppyl
Pd
Ps
holocen
plejstocen
czwartorzęd


W-6
Pd
Pd
Pr
Pd
Ps
holocen
plejstocen
czwartorzęd


W-7
Pd
Gp
Gp
Ps
Pd
Ps
holocen
plejstocen
czwartorzęd

Legenda

Rodzaj gruntu

Glb	- grunt próchniczny (gleba)
nN	- nasyp niebudowlany
Pr	- piasek gruby
Ps	- piasek średni
Pd	- piasek drobny
Gp	- glina piaszczysta (zlodowacenie wiślańskie)
Pg	- piasek gliniasty (zlodowacenie wiślańskie)
Ił pyl	- ił pylasty

Woda gruntowa

▼ 2,00 - zwg ustabilizowane

UWAGA:

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać wykop w celu ustalenia faktycznej rzędnej kanału.
Rzędna włazu (góra) zgodnie z istniejącą niweletą drogi.

Przed rozpoczęciem prac, należy sprawdzić rzędne istniejącego uzbrojenia metodą próbnych wykopów. W przypadku kolizji z niezinwentaryzowanym lub położonym na innej rzędnej (niż na mapie zasadniczej) istniejącym uzbrojeniem, sposób przebudowy przeanalizować z projektantem i gestorem kolidującego uzbrojenia.

OZNACZENIA:

1. Projektowana studnia kanalizacyjna rewizyjna Ø1000,
2. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej DN200mm
3. Trójnik PVC 87-90°,
4. Zaprojektowana sieć wodociągowa PE Ø180x10,3 SDR 17,6.

Legenda:

- proj. sieć kanalizacji sanitarnej
- istn. teren
- miejsce wykonania otworu
- zaprojektowana sieć wodociągowa
- ▼ poziom zwierciadła wód gruntowych

LICENCJA APLIKOM AUTOCAD LT 2008 z dnia 19.07.2007

studio ml Sp. z o.o.

STUDIO ML Sp. z o.o. Pl.Niepodległości 15, 62-035 Kórnik
tel./fax 61 8170 311
e-mail: pracownia@studioml.pl

Opracował	2015	mgr Anna Majewska	
Sprawdził	2015	mgr inż. Krzysztof Kokoszka upr. bud. nr WKP/0154/POOS/03	
	Data	Imię i Nazwisko	Podpis

Projekt: Sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bninie, gmina Kórnik.
Obiekt: Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bninie.
Inwestor: AQUANET S.A.
ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznań
Temat rys: Profil podłużny sieci kanalizacji sanitarnej S6 - S14.

STADIUM/DATA	PBW styczeń
SYMBOL PROJEKTU	988
BRANŻA	sanitarna
SKALA	1:100/500
Nr rys.	IS-03