

DEZ/494/2024

Jelenia Góra 16.04.2024 r.

DO WYKONAWCÓW

**Dostawa i montaż 200m² paneli winylowych LVT
w stołówce Szpitala Wysoka Łąka w Kowarach
ZAPYTANIE OFERTOWE NPU/00321/2024**

TREŚĆ PYTAŃ I ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra, jako Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania do zapytania ofertowego jak w tytule. Poniżej przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami.

ZESTAW NR 1

Pytanie Nr 1

W zadaniu dotyczącym wymiany podłogi w stołówce jest demontaż starej listwy cokołowej. Odrzynamy tylko dolną część listwy (ćwierćwałek), czy całą listwę jak na zdjęciu?

Po oderwaniu całej mogą powstać duże ubytki w ścianie które trzeba będzie uzupełnić MPEkiem.



Odpowiedź: Zamawiający wymaga montażu listwy przypodłogowej do wysokości zakrywającej zdemontowany ćwierćwałek i listwę drewnianą.

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego utrzymują dotychczasowe brzmienie. Powyższe informacje stanowią integralną część warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w zapytaniu ofertowym.