

GMINA LUBACZÓW
Ul. Jasna 1
37-600 Lubaczów

Do
Wszystkich WYKONAWCÓW

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 275 pkt 1 w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „**Poprawa efektywności energetycznej Gminy Lubaczów poprzez wymianę nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych**”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

- 1. Zamawiający w dokumentacji technicznej dla części 2 (Basznia Dolna, Krowica Hołodowska, Lisie Jamy) wskazuje, że zastosowane naświetlacze powinny posiadać certyfikaty : HACCP+, EAC. Certyfikat HACCP+, jest certyfikatem zapewniającym bezpieczeństwo żywności, certyfikat EAC oznacza, że produkt spełnia wymagania wymogów technicznych Euroazjatyckiej Unii Celnej. Wykonawca prosi o uzasadnienie posiadania rzeczonych certyfikatów w stosunku do opraw służących do oświetlenia obiektów sportowych w Europie, bądź ich całkowite usunięcie.**

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z wymogu posiadania przez naświetlacz certyfikatu HACCP+ oraz EAC

- 2. Zamawiający w dokumentacji technicznej dla części 2(dla wszystkich obiektów) w specyfikacji technicznej nigdzie nie określa wymogów w zakresie posiadania certyfikatów ENEC, ENEC+ oraz Zhaga D4i, które to są wymagane dla opraw modernizowanych w ramach programu Rozświetlamy Polskę. Czy Zamawiający wymaga posiadania przez oprawy stosowane do części 2 rzeczonych certyfikatów, czy też ta część zamówienia, będzie finansowana środkami własnymi Zamawiającego i posiadanie rzeczonych certyfikatów nie jest wymagane?**

Odpowiedź: Zamawiający wymaga posiadania certyfikatów ENEC, ENEC+ oraz ZD4i. Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia poprzez dodanie pliku o nazwie „2024-06-20 Załącznik nr 8 do SWZ – SOPZ Aktualizacja 2”.

- 3. Wykonawca prosi o precyzyjne wskazanie, jakie dokumenty zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wraz z ofertą celem potwierdzenia równoważności rozwiązań dla części 2(dla wszystkich obiektów). Wykonawca prosi również o precyzyjne określenie jakie elementy opisu opraw są istotne i ma zostać wykazana ich równoważność, szczególnie mając na względzie, że produkty zastosowane w dokumentacji projektowej, nie spełniają założeń programu Rozświetlamy Polskę.**

Odpowiedź: Wszystkie elementy opisu opraw są istotne. Zgodnie z SWZ: „*W przypadku składnia oferty równoważnej Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty szczegółową specyfikację, z której*

w jednoznaczny sposób i nie budzący wątpliwości wynikać powinna równoważność proponowanych materiałów w stosunku do przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia /dokumentacji projektowej (zastosowany materiał, urządzenie jest o takich samych parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych). Równoważność musi być udokumentowana załączonymi do oferty dokumentami m.in., szczegółowymi rysunkami technicznymi, kartami katalogowym urządzeń równoważnych, certyfikatami, deklaracjami zgodności PN. Powyższe dokumenty muszą być załączone do oferty. Brak wskazania w ofercie propozycji zastosowań równoważnych oznaczać będzie deklarację Wykonawcy, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany przy zastosowaniu materiałów określonych w dokumentacji projektowej”.

- 4. W związku z wymogiem w części 1 przetargu w specyfikacji technicznej oprawy „Konstrukcja oprawy wykonana ze stopu aluminium a powierzchnia zewnętrzna zabezpieczona metodą anodowania” zwracamy uwagę, że takie zabezpieczenie stosuje wyłącznie jeden producent opraw i słupów firma Rosa. W związku powyższym, aby zapewnić konkurencyjność postępowania przetargowego zwracamy się o dopuszczenie zabezpieczenia oprawy poprzez malowanie proszkowe – takie zabezpieczenie powszechnie stosuje większość renomowanych producentów opraw.**

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i nie wyraża zgody na wyżej opisaną zmianę.

- 5. Dotyczy naświetlaczy w części 2. Zamawiający w części projektowo – kosztorysowej opisał parametry naświetlaczy na obiekty sportowe, które spełnia wyłącznie jeden producent opraw. Ponadto zwracamy uwagę, że zgodnie z programem Rozświetlamy Polskę oprawy muszą posiadać m.in. certyfikaty ENEC, ENEC Plus oraz certyfikat ZD4i dla gniazd ZHAGA w korpusie oprawy. W przeciwnym razie kosztu zakupu powyższych opraw nie będą kosztami kwalifikowanymi w postępowaniu przetargowym. W związku z powyższym, aby zapewnić konkurencyjność postępowania przetargowego przy jednoczesnym spełnieniu regulaminy programu Rozświetlamy Polskę wnosimy o zmianę parametrów naświetlaczy o następujące:**

- Trwałość użytkowa oprawy co najmniej 100 000 h L95
- Optyka asymetryczna
- Moc oprawy wynikająca w wykonanych obliczeń fotometrycznych obiektu
- Napięcie zasilania 230 V 50 Hz
- Uniwersalny zasilacz 230/400 V i 50/60 Hz z gniazdem ZHAGA Book 18 w standardzie D4i
- Skuteczność świetlna oprawy co najmniej 130 lm/W
- Temperatura barwowa światła 4000 K
- Ogólny wskaźnik oddawania barw co najmniej 70
- Korpus oprawy wykonany z odlewu aluminium
- Masa oprawy co najwyżej 24 kg
- Stopień szczelności co najmniej IP 66
- Stopień odporności na uderzenia co najmniej IK 08
- Regulowany uchwyt montażowy
- II klasa ochronności elektrycznej
- Współczynnik mocy powyżej 0,95

Dopuszczenia / certyfikaty:

- Deklaracja zgodności CE producenta
- Certyfikat jakości ENEC oraz ENEC Plus
- Oprawa wyprodukowana na terenie Unii Europejskiej

Gwarancja / serwis:

- **Gwarancja co najmniej 5 lat**
- **Części zamienne – w tym moduł LED i zasilacz – dostępne co najmniej 10 lat po wycofaniu rodziny z rynku**
- **Instrukcja montażu wskazująca szczegółowo i jednoznacznie sposób czyszczenia**
- **Oprawa wyposażona w kod QR pozwalający na identyfikację produktu oraz dający dostęp do instrukcji montażu oraz listy części zamiennych**

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyżej opisaną zmianę. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia poprzez dodanie pliku o nazwie „2024-06-20 Załącznik nr 8 do SWZ – SOPZ Aktualizacja 2”, uwzględniając w ten sposób część proponowanych zmian.

Wójt Gminy Lubaczów

Wiesław Kapel