

Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim

Gołańcz, dnia 2024-03-06

Znak sprawy: ZP.271.6.2024

Wszyscy uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia ogłoszenie o zamówieniu 2024/BZP 00218758/01 z dnia 2024-02-26

ZAWIADOMIENIE Nr 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim, ogłoszenie o zamówieniu nr 2024/BZP 00218758/01 z dnia 2024-02-26**

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski dotyczące wyjaśnienia treści SWZ. Zamawiający zgodnie z art. 284 ust.2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) udziela następującego wyjaśnienia:

Pytania z dnia 05 marca 2024 roku

Pytanie nr 1

Z jakiego materiału ma być wykonana nawierzchnia z kostki kamiennej "kocie łby", czy ma być to kamień polny?

Odpowiedź:

Tak, chodzi o kamień polny (otoczaki) - wg opisu projektu wykonawczego (str. 19-20). Wykluczone jest stosowanie kostki kamiennej.

Pytanie nr 2

Czego dotyczą oprawy elektryczne z pkt. przedmiaru 329, 330, 333?

Odpowiedź:

Pozycje dotyczą opraw stylizowanych K-8, K-9 i K-12 wg zestawienia A-49 i rysunków AD-36 i AD-37 projektu wykonawczego. W zestawieniu A-49 nie podano ilości opraw K-12 - powinny to być 4 sztuki. Rozmieszczenie opraw K-8 i K-9 należy wykonać wg rysunku E1 aktualnego projektu budowlanego zamiennego. Na rysunku A-01 i IE-08 projektu wykonawczego oznaczona jest nieaktualna ilość i typ tych opraw - w wiacie powinno być 9 sztuk opraw K-9, dwie przy bramie wjazdowej, jedna przy wejściu północnym, jedna oprawa K-8 przy wejściu południowym.

Pytanie nr 3

Prosimy o zamieszczenie zestawienia balustrad.

Odpowiedź:

Nie zostało zleczone. Detal balustrad we wnętrzu budynku oraz ich rozmieszczenie ilustruje rys. A-21 projektu wykonawczego.

Pytanie nr 4

Załącznik nr 11, propozycja prezentacji zabytków archeologicznych nie otwiera się.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przetestował pobranie załącznika nr 11. Wszystkie pobrane pliki otwierają się bez zakłóceń. Prawdopodobnie błąd przy rozpakowaniu spowodowany jest przekroczeniem dopuszczalnej ilości znaków w ścieżce pliku.

Pytanie nr 5

Jakie i ile będzie plansz do umieszczenia na wystawie?

Odpowiedź:

Wg przedmiaru - pkt. 403 i 411 oraz wg zestawienia zamieszczonego w wytycznych do wystawy - str. 16, pkt. 8 i 9. Przewiduje się 5 szt. ścianek wystawienniczych 4-elementowych oraz 11 plansz o formatach 30x30 i 30x60 cm.