

PAŃSTWOWY
MIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Policach
72-010 Police, ul. Kresowa 14
tel. 71 72 40 23, 71 72 40 24-12-32
PS.ZNS.402-8/16

Police, 23 września 2016 r.

INBUD s.c.
Biuro Projektów
ul. H. Dąbrowskiego 1A
70-100 Szczecin

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2015r., poz. 1412 z późn. zm.), w związku z art. 32 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.)

u z g a d n i a m

projekt budowlany budowy sieci wodociągowej łączącej miejscowość Ustowo i Kurów wraz z przebudową rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej, gmina Kołbaskowo

z następującymi zastrzeżeniami:

1. przed rozpoczęciem dostarczania odbiorcom wody należy uzyskać wyniki badań wody spełniające wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989);
2. zastosowane wyroby i materiały powinny posiadać aktualne atesty higieniczne jednostki uprawnionej do wydawania takich atestów, potwierdzających bezpieczeństwo ich stosowania dla zdrowia ludzi;

U z a s a d n i e n i e :

Opinię niniejszą wydano w oparciu o analizę projekt budowlanego opracowanego przez INBUD s.c. Biuro Projektów z siedzibą w Szczecinie przy ul. H. Dąbrowskiego 1A, opracowanie z maja 2016 r.

Inwestorem inwestycji jest Gmina Kołbaskowo.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej o średnicy Ø160mm łączącej miejscowość Ustowo i Kurów oraz przebudowa odcinka istniejącego rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej służącej do przesyłu ścieków z przepompowni ścieków P38 w Ustowie.

Trasa projektowanego wodociągu przebiegać będzie od miejscowości Ustowo: początek inwestycji na wysokości działki 162/3 obręb Ustowo - od połączenia z rurociągiem tłocznym kanalizacji sanitarnej Ø90mm do istniejącego kanału sanitarnego zlokalizowanego w miejscowości Kurów (na wysokości działki 39/12 obręb Kurów).

Przebudowany rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej o długości całkowitej 1626,8m na odcinku 1163,5m wykonany zostanie metodą bezwykopową.

Projektowane wodociągi należy wykonać z rur przewiertowych warstwowych o litej konstrukcji ścianki rury z PE 100 RC SDR17 PN10 do wody pitnej.

Na sieci wodociągowej zaprojektowano 1 hydrant p. poz. nadziemny, zabezpieczający przed wypływem wody w przypadku załamania.

Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z uzgodnionym projektem winna zapewnić właściwe warunki sanitarne i zdrowotne w świetle rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13

listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989)

Pouczenie:

Niniejsza opinia ważna jest pod warunkiem dołączenia do niej projektu, na którym znajduje się klauzula uzgodnienia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach.

Na niniejszą opinię nie przysługuje środek odwoławczy.

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

p.o. PAŃSTWOWY
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Policach

mgr inż. Henryka Ewa Buciak

SCHEMAT ŁĄCZENIA RYSUNKÓW:

RYS.1

RYS.2

RYS.3

OZNACZENIA:

Ø160mm

Ø90mm

Ø90mm

ODW-2

Ø160mm

Ø90mm

Ø90mm

Ø90mm

Ø90mm

Ø90mm

Ø90mm

Ø90mm

Ø90mm

Ø90mm

Ø90mm

Ø90mm

Ø90mm

Ø90mm

Ø90mm

Ø90mm

Ø90mm

Ø90mm

Ø90mm

Ø90mm

Ø90mm

Ø90mm

Ø90mm

Ø90mm

Ø90mm

Ø90mm

Ø90mm

Ø90mm

Ø90mm

Ø90mm

Ø90mm

Ø90mm

Ø90mm

PROJEKTOWANY WODOCIĄG

PROJEKTOWANA ZASUWA NA WODOCIĄGU

PROJEKTOWANY RUROCIĄG TŁOCZNY KANALIZACJI SANITARNEJ


PROJEKTOWANE ODWODNIENIE RUROCIĄGU

PROJEKTOWANA STUDZIENKA KANALIZACYJNA

ISTNIEJĄCE SIECI DO LIKWIDACJI

GRANICA DZIAŁKI

LOKALIZACJA I NUMER OTWORU GEOLOGICZNEGO



nazwa inwestora:

GMINA KOŁBASKOWO
72-001 KOŁBASKOWO 106

adres inwestycji:

GMINA KOŁBASKOWO: M. USTOWO, M. KURÓW

GŁÓWNY PROJEKTANT

projektant: mgr inż. DARIUSZ SKUZA

583/Sz/94

branża: SIECI WOD.-KAN.

projektant: mgr inż. MONIKA POTOMSKA

ZAP/0071/POOS/08

sprawdzający: mgr inż. ZBIGNIEW WOŹNIAK

282/Sz/83

nazwa inwestycji:

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ŁĄCZĄCEJ MIEJSCOWOŚĆ USTOWO I KURÓW
WRAZ Z PRZEBUDOWĄ RUROCIĄGU TŁOCZNEGO KANALIZACJI SANITARNEJ,
GMINA KOŁBASKOWO

nazwa opracowania:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

nazwa rysunku:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Biuro Projektów

"INBUD"

Rok założenia 1991

ul. Dąbrowskiego 1a; 70-100 Szczecin

tel./fax +48 (091) 485 33 95

nr umowy / oprac:

266/2015 / P-813/2016

stadium oprac:

PROJEKT BUDOWLANY

data oprac:

MAJ 2016r.

skala:

1:500

rysunek nr:

1

Uzgodniono na podstawie ustawy z dnia 14 marca 1985r
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2015r
poz. 1412) pod warunkiem uwzględnienia uwag
zamieszczonych w postanowieniu opinii sanitarnej
z dnia 23.09.2016r.

Nr PS.2.NS.402-8/16

p.o. PAŃSTWOWY
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Polleach

mgr inż. Henryka Ewa Buciak

C.D. NA RYS. NR 2