



Miejski Zarząd Dróg

MZD.341.104.2023

Skoczów, dnia 2023-06-30

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację nawierzchni dróg zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg w technologii asfaltobetonu, z podziałem na 2 części.

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), w związku z zapytaniem do treści specyfikacji warunków zamówienia, przekazuję treść zapytania Wykonawcy oraz odpowiedź:

Pytanie

Wykonawca zwraca się z prośbą o:

- Doprecyzowanie parametrów jakie ma spełniać stabilizacja gruntu, gdyż w SST nie jest to jasno określone.
- Czy zamawiający dopuszcza możliwość zamiany stabilizacji gruntu cementem na zamianę na stabilizację hydrofobową?

Odpowiedź

Dla stabilizacji gruntów należy przyjąć parametry określone w SST dla podbudowy zasadniczej przy KR1.

Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany stabilizacji gruntu cementem na stabilizację hydrofobową przy zachowaniu wymaganej grubości warstwy (30cm) i uzyskaniu parametrów nie gorszych niż wymagane przy stabilizacji cementem.

Z poważaniem