

Miłoradz, 18.07.2022 r.

R.270.39.2022

Strona internetowa Zamawiającego

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji na robotę budowlaną pn.: „Budowa przystani kajakowej w Pogorzałej Wsi na rzece Nogat w ramach przedsięwzięcia „Pomorskie Szlaki Kajakowe””- znak postępowania: R.271.18.2022

WYJAŚNIENIE SWZ NR 1

1. Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2021 r., poz 1129 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść wniosków (zapytań o zmianę treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami.

Treść zapytań do SWZ wraz z wyjaśnieniami:

Zapytanie nr 1 (pisownia oryginalna)

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę nawierzchni z hansegrand na nawierzchnię z kruszywa łamanego 0-31,5mm w obrzeżu betonowym 6x20x100?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie nr 2 (pisownia oryginalna)

Czy zamawiający wyrazi zgodę na montaż pomostu za pomocą martwych kotwic?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie nr 3 (pisownia oryginalna)

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słupów kotwiących pomost na mniejszą średnicę?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie nr 4 (pisownia oryginalna)

Proszę o podanie różnic poziomu wahań wody.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym dla żeglugi na odcinku między śluzą Biała Góra a śluzą Szonowo, poziom Nogatu wynosi 180 – 220 cm.

Zapytanie nr 5 (pisownia oryginalna)

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę średnicy słupa kotwiącego z 323,9 na słup o średnicy 5 cm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie nr 6 (pisownia oryginalna)

Czy zamawiający wyraża zgodę na wykonanie schodów w obrzeżu betonowym z wypełnieniem stopnic kruszywem?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie schodów w obrzeżu betonowym z wypełnieniem stopnic kostką brukową betonową lub betonowymi płytkami chodnikowymi.

2. Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:
 - 1) Niniejsze wyjaśnienie stanowi integralną część SWZ i będzie wiążące przy składaniu ofert.
 - 2) Niniejsze wyjaśnienie zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/miloradz>

Wójt Gminy Miloradz

/-/ Arkadiusz Skorek

.....
Kierownik Zamawiającego