

Znak sprawy: IM.271.5.2021

Miasto Malbork
pl. Słowiański 5,
82-200 Malbork
Zamawiający

Malbork, data 2021-09-27

WYJAŚNIENIE nr 1 do TREŚCI SWZ

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129) zwanej dalej "p.z.p.", zamawiający wyjaśnia treść SWZ na pytania zadane w dniu 21.09.2021 r. o następującej treści :

Dot. Renowacji placu sportowo-rekreacyjnego „Polana” w Malbork ul. Łąkowa Realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021

Pytanie 1 :

1) Czy określając warunki udziału w postępowaniu:

zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie co najmniej jedną zakończoną robotę budowlaną (*potwierdzoną dowodami, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone*) polegającą na: jedno zamówienie (umowa), polegające na wykonaniu robót budowlanych związanych z budową, polegające na wykonaniu robót budowlanych związanych z budową, przebudową lub remontem doziemnej instalacji wodociągowej 95 000 zł brutto. Zamawiający uzna, że warunek zostanie spełniony jeśli wykonawca przedłoży referencje potwierdzające wykonanie systemu automatycznego nawadniania na kwotę określoną w SIWZ?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 2:

2) W związku z tym, że plac ma być użytkowany jako boisko sportowe do piłki nożnej, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie mieszanki przeznaczonej na boiska sportowe składającej się z:

Lolium perenne 25%

Lolium perenne 25%

Poa pratensis 25%

Poa pratensis 25%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę na następującą mieszankę traw

Życica 50%

Wiechlina 50%

Pytanie 3:

3) Czy w skład wykonania przedmiotowego zamówienia obowiązującym jest załączony przedmiar dotyczący wyposażenia obiektu, tj. bramki piłkarskie z tulejami 7,32x2,44m, piłkochwyty z siatki polipropylenowej bezwęzłowej na słupkach stalowych 80x80x4 o rozstawie 4m, wysokości 5m osadzonych w uprzednio przygotowanych fundamentach oraz ławki?

Odpowiedź 3:

Należy wycenić bramki piłkarskie z tulejami 7,32x2,44m, piłkochwyty z siatki polipropylenowej bezwęzłowej na słupkach stalowych 80x80x4 o rozstawie 4m, wysokości 5m osadzonych w uprzednio przygotowanych fundamentach. **Dostawa i montaż ławek nie jest objęta zamówieniem.**

Pytanie 4:

4) Czy przedmiot zamówienia obejmuje realizację przyłączy i instalacji wod-kan, szaletu miejskiego, czy należy wykonać przewiert sterowany przez drogę?

Odpowiedź 4:

Zamówienie nie obejmuje realizacji przyłączy i instalacji wod-kan, szaletu miejskiego i przewiertu sterowany przez drogę. Szalet i przyłącza zostaną wykonane w drugim etapie na podstawie indywidualnego projektu.

Pytanie 5:

5) Czy przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie nawierzchni trawiastej poza obszarem boiska w ramach granicy objętej opracowaniem? Jeśli tak proszę o określenie powierzchni całego terenu oraz wymiarów boiska.

Odpowiedź 5:

Powierzchnia boiska na której należy wykonać nową nawierzchnię trawiastą została podana w przedmiarze.

Pytanie 6:

6) OPIS TECHNICZNY PROPONOWANEJ TECHNOLOGII I KOLEJNOŚCI WYKONYWANIA PRAC BOISKA PIŁKARSKIEGO POŁOŻONEGO W MALBORKU NA POLANIE MIEJSKIEJ określa ilość materiałów na boisko – 1t nawozów ujęta w opisie to całosezonowe zapotrzebowanie boiska o powierzchni ok 6000m², proszę o określenie do kiedy mają być prowadzone przez wykonawcę bieżące zabiegi agrotechniczne oraz po czyjej stronie są koszty wody niezbędnej do podlewania boiska?

Odpowiedź 6:

Zabiegi mają być przeprowadzone w okresie 1 roku od dnia podpisania protokołu odbioru . Koszty wody niezbędnej do podlewania boiska są po stronie zamawiającego.

Niniejsze wyjaśnienia są integralną częścią SWZ i są wiążące dla wykonawcy i zamawiającego

Zatwierdził:

(-)

Burmistrz Miasta Malborka
Marek Charzewski