



**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI**  
z siedzibą w Radomiu  
Seksja Zamówień Publicznych  
ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom

tel. 47 701 31 03

tel. 47 701 22 64

Radom, dnia .....16 LIP 2024



Egzemplarz pojedynczy

**WYKONAWCY**

**Informacja z wyjaśnieniami treści SWZ**

*dotyczy:* postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego na roboty budowlane w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 2 w przedmiocie zamówienia: „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie: Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu, Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim”

Nr wewnętrzny postępowania 33/24 (ID 950614)  
Ogłoszenie nr 2024/BZP 00397801 z dnia 2024-07-04

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 1605 i 1720 ze zm.) dotyczy zadania nr 4 udziela odpowiedzi na pytania do treści SWZ wniesione w przedmiotowym postępowaniu:

**Pytanie nr 1**

Proszę o wyjaśnienie jakiego rodzaju lampy oczekuje Zamawiający jak zamiennik lampy żarowej 100W na elewacji na obiekcie KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W MAKOWIE MAZOWIECKIM. Analizując zdjęcia obiektu dostępne na Google maps, obecnie jest tam zamontowany naświetlacz. W wymaganiach jest informacja, że ma to być lampa LED o mocy 50W z wymiennym źródłem światła. Na rynku nie występuje lampa typu naświetlacz z wymiennym źródłem światła led o tak dużej mocy. W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie tej kwestii.

**Odpowiedź na pytanie nr 1 :**

Zamawiający udziela wyjaśnień, że w przedmiarach zawarto informację, że lampę halogenową wymieniamy na lampę Led 50W (Zamawiający nie chce lampy typu naświetlacz lecz lampę typu plafoniera z żarówkami Led np. 2 x 25 W) .

Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Powyższe odpowiedzi na pytania do SWZ zostają zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania pod adresem [https://platformazakupowa.pl/pn/kwp\\_radom](https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom) na której zamieszczono SWZ.

Udzielone wyjaśnienia treści SWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców.

*Z poważaniem*

KIEROWNIK  
Sekcji Zamówień Publicznych  
KWP z siedzibą w Radomiu

*Justyna Kowalska*  
Justyna Kowalska

2024.07.01

*[Faint red stamp and illegible text]*

Wyjaśnienia przekazano Wykonawcom za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus w dniu 1.6.2024 a także opublikowana na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/kwp\\_radom](https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom) w dniu 1.6.2024

**Wykonano egzemplarz pojedynczy**  
Dokument wytworzył : Małgorzata Wójcik