

**GMINA
ŚWIĘTOCHŁOWICE**

Świętochłowice, 26.04.2024 r.

INZP.271.12.125.2024

**wszyscy uczestnicy postępowania
ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: **Przebudowa ulicy Bytomskiej w Świętochłowicach – etap I**

Działając w na podstawie przepisu art.135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi treści specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 1

W związku z ryczałtowym rozliczeniem zadania prosimy o jednoznaczne wskazanie ilości robót do wykonania w zakresie wzmocnienia wiaduktu, zgodnie z pkt 4.2 Opisu Technicznego: „...W przypadku ujawnienia podczas prac remontowych rys aktywnych o rozwarciu powyżej 5 mm należy opracować projekt naprawczy i przedstawić do akceptacji Projektanta. Zabezpieczenie rys może zostać zrealizowane przez zastosowanie taśm wzmacniających (np. węglowych lub teflonowych) kotwionych poza obszarem zarysowanym. ...”

Na etapie postępowania oferent nie jest w stanie przewidzieć w jakim stanie faktycznym jest wiadukt. Zastosowanie powyższego zapisu w OT zrzuca całe ryzyko na potencjalnego wykonawcę co może mieć ogromny wpływ na rzetelność, konkurencyjność oraz możliwość porównania ofert.

Odpowiedź:

Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia należy przyjąć w wycenie projekt i roboty zabezpieczające rysy aktywne o rozwarciu powyżej 5 mm, jako możliwe do oceny dopiero na etapie wykonywania robót budowlanych.

Zamawiający przewidział łącznie zabezpieczenie rys aktywnych w ilości do 10% powierzchni tj. ok 336m. W przypadku udokumentowania większego zakresu Zamawiający pokryje dodatkowe koszty realizacji przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 2

Czy tablica E1 od strony Świętochłowic musi być na wysięgniku?

Tam jest trawnik mogłoby spokojnie stać na słupach koszt będzie znacząco niższy, a jest tam mało miejsca na konstrukcję, gdyż znajduje się tam trakcja tramwajowa.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Przewodniczący Komisji Przetargowej