



Urząd Gminy Ciężkowice

33-190 Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 19

tel. 14 62 85 800, fax 14 62 85 820
http://www.ciezkowice.pl, e-mail: ug@ciezkowice.pl

Zamawiający:

Ciężkowice, dnia 06.05.2022r.

Gmina Ciężkowice

ul. Tysiąclecia 19, 33-190 Ciężkowice

nr sprawy GI.271.41.2022

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ODBUDOWA I ZABEZPIECZENIE SKARPY DROGI STANOWIĄCEJ UL. SPOKOJNĄ W MIEJSCOWOŚCI CIĘŻKOWICE”.

Działając zgodnie z treścią art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 ze zm.) Zamawiający poniżej udziela wyjaśnień na pytania Wykonawców w sprawie treści SWZ

Pytanie nr 2

Proszę o udostępnienie Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej dla wykonania zadania. W miejscu robót przebiega linia napowietrzna SN. Czy Zamawiający przewiduje czasowe wyłączenie linii na czas montażu grodzic stalowych? W STWiORB p. 2.3.2 dopuszczona jest możliwość zastosowania grodzic używanych o ile PB dopuszcza takie rozwiązanie i są spełnione wymagania materiałowe. W PB nie ma informacji jasno wskazujących na konieczność użycia nowych grodzic. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość użycia grodzic używanych?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że nie jest w posiadaniu Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej. Do opracowania projektowego wykorzystano niektóre treści zawarte w ***Ekspertyzie oceniająca przyczyny powstania osuwiska w miejscowości Ciężkowice wraz z propozycją jego zabezpieczenia*** wykonanej przez Akademię Górniczo-Hutniczą, której opracowanie zlecił Generalny Wykonawca inwestycji pn. Budowa Parku Zdrojowego ...” dla ustalenia przyczyny obsunięcia się skarpy i zaproponowania koncepcji zabezpieczenia skarpy (cztery warianty). Informacje zawarte w przywołanym opracowaniu zostały udostępnione autorowi projektu budowlanego zabezpieczenia skarpy przez Gminę Ciężkowice. Gmina Ciężkowice nie ma upoważnienia do udostępniania tej dokumentacji osobom trzecim.

Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje konieczności wyłączenia czasowego linii SN.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie grodzic używanych, ale muszą to być grodzice nieuszkodzone, proste, czyste i nie skorodowane.

Grodzice będą zamontowane na stałe i projekt przewiduje zabezpieczenie antykorozyjne bitumem od wewnątrz i farbą od zewnątrz. Każdorazowe dopuszczenie do wbudowania używanych grodzic będzie oceniane indywidualnie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Stanisław Kuropatwa
Burmistrz Gminy Ciężkowice
/podpis elektroniczny/

K/o:

- Uczestnicy postępowania
- Platforma zakupowa