



Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego



Organ prowadzący: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

34-400 Nowy Targ, ul. Kokoszków 71, tel./fax (018) 266-27-71
www.zsckr.nowytarg.pl zsckr@nowytarg.pl
NIP 735-00-18-091 REGON 000097985

Nowy Targ, 06.04.2023r.

Numer referencyjny: ZSCKR.26.1.5.2023.KD

Pytania, odpowiedzi

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego **w trybie przetargu nieograniczonego** na: **ROBOTY BUDOWLANE: Rozbudowę, przebudowę i nadbudowę budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu ul. Kokoszków 71 wraz z zagospodarowaniem terenu – etap II.**

Informuję, że w prowadzonym postępowaniu wpłynęły natępujące zapytania.

Poniżej pytania wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

1. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonania dachowych modułów fotowoltaicznych na budynku w stosunku do zaprojektowanego rozwiązania. W przypadku dopuszczenia zmiany technologii prosimy o podanie minimalnych parametrów modułów fotowoltaicznych, które bezwzględnie należy zachować.

Odp: Zamawiający nie dopuszcza zmiany technologii wykonania ze względu na uzgodnienie z rzeczoznawcą d.s. zabezpieczeń p.poz. Należy wykonać zgodnie z projektem.

2. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę ilości modułów fotowoltaicznych oraz mocy? W przypadku dopuszczenia zmiany, prosimy o podanie innych, możliwych konfiguracji mocowych i ilościowych.

Odp: Zamawiający dopuszcza stosowanie modułów o większej mocy lecz o pozostałych parametrach nie gorszych niż w projekcie, w związku z powyższym zamawiający dopuszcza zmniejszenie ilości modułów przy jednoczesnym zachowaniu mocy wyjściowej zgodnej z projektem oraz powierzchni paneli nie większej niż w projekcie.

3. Czy Zamawiający wymaga zastosowania układu zabezpieczającego przed wypływem energii do sieci?

Odp: Zamawiający wymaga stosowania zabezpieczenia przed wypływem mocy do sieci.

4. Czy Zamawiający potwierdza wykonanie systemu zarządzania energią jako oddzielnego systemu, jak przedstawiono w projekcie, czy też Zamawiający dopuszcza zastosowanie układu opartego



Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego



Organ prowadzący: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

34-400 Nowy Targ, ul. Kokoszków 71, tel./fax (018) 266-27-71

www.zsckr.nowytarg.pl
NIP 735-00-18-091

zsckr@nowytarg.pl
REGON 000097985

tylko i wyłącznie na systemie wizualizacji producenta falowników fotowoltaicznych? Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązanie oparte tylko i wyłącznie na systemie wizualizacji producenta falowników fotowoltaicznych prosimy o podanie minimalnych wymagań które należy spełnić.

Odp: Zamawiający wymaga zastosowania systemu zarządzania energią jako oddzielnego systemu. Należy wykonać zgodnie z projektem.

5. Prosimy o informację czy Zamawiający będzie wymagał aby Producent modułów fotowoltaicznych posiadał Deklarację środowiskową dla produkowanych modułów, zgodnie z zapisami w normie EN 15804+A2 „*Deklaracje środowiskowe wyrobu -- Podstawowe zasady kategoryzacji wyrobów budowlanych*”, która definiuje warunki kategoryzacji wyrobów budowlanych do deklaracji środowiskowych.

Odp: Zamawiający wymaga aby producent modułów posiadał wszelkie wymagane prawem pozwolenia/dopuszczenia na obrót materiałami budowlanymi.

6. Kotłownia - moc kotłów Zarówno w przedmiarze, jak i w opisie technicznym projektu wykonawczego kotłowni zapisano moc kotłów jako 5x125 kW, natomiast na schemacie technologicznym kotłowni są kotły po 115 kW. Proszę o informację jaką moc kotłów przyjąć do wyceny.

Odp: Należy przyjąć moc kotłów 5x125 kW zgodnie z przedmiarem i opisem technicznym projektu wykonawczego.