



ZP.271.17.2022

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami pn. **„Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Rakowiec (Osiedle Leśne)”**.

Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, że do w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły zapytania do treści SWZ o wyjaśnienie następujących kwestii:

Pytanie 1:

Branża sanitarna.

1. Proszę o wskazanie, w którym miejscu SIWZ lub załącznikach przetargowych jest umieszczony dokładny opis/zakres, który ma zostać wykony.

W umieszczonym projekcie architektoniczno-budowlanym "Przedmiot zamierzenia budowlanego" obejmuje ETAP I i ETAP VI. Natomiast prace związane z kanalizacją deszczową występują również w innych etapach. (w projekcie nie ma rysunków np. profili na dodatkowe etapy).

We wspomnianym projekcie nie ma również opisu czy jakiegokolwiek wzmianki o zbiornikach kanalizacji deszczowej.

Proszę o określenie dokładnego zakresu prac Branży Sanitarnej.

Odp.: Zamawiający informuje, że pierwotnym założeniem inwestycji był jej podział na etapy i realizacja zadania zgodnie z podziałem wskazanym w dokumentacji. Jednak ze względu na pozyskane dofinansowanie, przedmiotem zamówienia jest zakres robót objęty dokumentacją projektową na następujących ulicach:

- ***ul. Łowiecka***
- ***ul. Myśliwska***
- ***ul. Gajowa***
- ***odcinki dróg dojazdowych 011-013, 05-05a, 014-014a, 010-017***

Zamawiający informuje również, że załączona dokumentacja projektowa zawiera wszystkie niezbędne rysunki i opisy (łącznie z rysunkiem profilu zbiorników wód deszczowych).

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w Specyfikacji Warunków Zamówienia budowa kanalizacji deszczowej realizowana ma być na podstawie opracowanej odrębnie dokumentacji projektowej. Odwodnienie drogi ma zostać zapewnione poprzez zastosowanie spadków poprzecznych i podłużnych do zaprojektowanych wpustów deszczowych, studni chłonnych, rowów przydrożnych oraz zbiorników deszczowych. Planuje się budowę ok 432 mb kanalizacji deszczowej z wylotem do projektowanego zbiornika wód deszczowych ZBW1 oraz do projektowanych rowów przydrożnych. Planuje się także budowę zbiornika wód deszczowych ZBW2 do którego będą odprowadzane wody opadowe i roztopowe powierzchniowo poprzez spadki

poprzeczne i podłużne. Wody opadowe i roztopowe będą także odprowadzane powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podłużne do wpustów deszczowych włączonych do projektowanych studni chłonnych .

Pytanie 2:

Zwracamy się z pytaniem dla postępowania 2022/BZP 00222952/01 Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Rakowiec (Osiedle Leśne)[znak sprawy ZP.271.17.2022] Prosimy jednoznacznie o odpowiedź czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie zastosowanie rozwiązań zamiennych dotyczących części hydraulicznej pod warunkiem zastosowania rozwiązań równoważnych lub o lepszych parametrach technicznych niż przedstawione w dokumentacji projektowej.

Odp.: Zamawiający w Specyfikacji Warunków Zamówienia, jednoznacznie odniósł się do poruszonej kwestii – Rozdz. IV pkt. 10-13:

- 10. Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia (w tym również w projekcie budowlanym) występują odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.**
- 11. Zamawiający dopuszcza przy realizacji zamówienia zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych co do jakości i surowców użytych do ich wykonania do materiałów i urządzeń podanych w dokumentacji projektowej pod warunkiem ich zatwierdzenia przez Zamawiającego.**
- 12. W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia (dokumentacji, SST itp.) określono jakikolwiek materiał, urządzenie lub wyrób poprzez podanie nazwy producenta lub w inny podobny sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, dopuszcza się dla tych materiałów, urządzeń lub wyrobów możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych, tzn. przy zachowaniu nie gorszych parametrów niż przewidziane w projekcie. Każdorazowo zastosowanie rozwiązania zamiennego wymaga uzgodnienia z inspektorem nadzoru. Wszelkie znaki towarowe, patenty lub pochodzenie użyte w SWZ winny być interpretowane jako definicje standardów i propozycje projektanta, na podstawie których dokonał on stosownych obliczeń, rozmieszczenia urządzeń itp., a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w projekcie i należy je odczytać z dopiskiem „lub równoważne”.**
- 13. W przypadku zastosowania rozwiązania równoważnego powinno ono spełniać następujące warunki:**
 - wszystkie urządzenia zastosowane w systemie równoważnym oraz system jako całość muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru,**
 - na żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek wykonać zamiennie obliczenia dokumentujące uzyskanie nie gorszych efektów niż w rozwiązaniu projektowym,**
 - co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji wykonaną przez uprawnionych projektantów dokumentację projektową o stopniu szczegółowości nie mniejszym niż dokumentacja projektowa załączona do SWZ.**