

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 (tryb podstawowy bez negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych - dalej ustawy PZP pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi w msc. Dobrzelów” realizowanego w ramach zadania dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią:

Pytanie: Czy do budowy kanalizacji deszczowej Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur PP-b karbowanych (wg normy PN-EN 13476-3) spełniających wymagane parametry SN, zamiast rur litych?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie rur PP-b karbowanych (wg normy PN-EN 13476-3).

WÓJT
dr Konrad Hoc