podejście
pod umywalkę w kantorku

istn. rurociąg PE połączyć
z projektowanym przewodem -
brak informacji dot. punktów poboru wody

podejście
pod umywalkę
w bibliotece

w.z. 20 x 1.9

w.z. 20 x 1.9

w.z. 32 x 2.9

w.z. 40 x 3.7

w.z. 32 x 2.9

SIŁOWNIA

SIŁOWNIA

WYMIENNIKOWNIA

włączyć w układ
napełniania instalacji

salka gimnastyczna

magazyn

magazyn

brak piwnic

brak piwnic

brak piwnic

brak piwnic

Pw5a

Ph1(wg)

w.z. 63 x 5.8

DN 50

H25

w.z. 20 x 1.9

DN 32

projektowany
dodatkowy
hydrant DN
25

w.z. 32 x 2.9

DN 25

POMIESZCZENIE
TECHNICZNE

w.z. 20 x 1.9

WC2

w.z. 63 x 5.8

w.z. 40 x 3.7

w.z. 63 x 5.8

w.z. 20 x 1.9

DN 50

w.z. 63 x 5.8

w.z. 63 x 5.8

DN 50

DN 65

EI 60

REI 120

DN 15

DN 65

REI 120

REI 120

DN 65

DN 50

EI 60

EI 60

REI 120

pom. gospodarcze

pom. gospodarcze

pom. gospodarcze

pralnia

w.z. 32 x 2.9

w.z. 25 x 4.2

w.z. 32 x 2.9

w.z. 20 x 3.4

w.z. 25 x 2.3

POM. TECHNICZNE
HYDROFORNIA

DOPROWADZIC
NAD KRATKE
ŚCIEKOWĄ

magazyn

podejście
pod zlew
w sekretariacie

szatnia

nieczynne natryski

szatnia

WC3

PRZYŁĄCZ WODY

zmiana
lokalizacji
hydrantu

w.z. 25 x 2.3

DN 50

Ph1(wg)

H25

w.z. 50 x 4.6

w.z. 50 x 4.6

DN 50

w.z. 50 x 4.6

w.z. 32 x 2.9

istniejący hydrant wymienić na nowy z
miejscem na gaśnicę

w.z. 25 x 2.3

w.z. 25 x 2.3

przepływowy
podgrzewacz wody

w.z. 20 x 1.9

podejście
pod umywalkę

magazyn

szatnia

POMIESZCZENIE
KONSERWATORA

w.z. 25 x 2.3

przejście
przez strop pod
pralkę i umywalkę

Pw7

Pw8

Pw8

Pw9

Ph1(wg)

H25

istniejący hydrant wymienić na nowy z
miejscem na gaśnicę

DN 50

w.z. 40 x 3.7

szatnia

szatnia

szatnia

szatnia

SCHEMAT BUDYNKU



LEGENDA:

- projektowana instalacja hydrantowa - stal ocynkowana
- projektowana instalacja bytowa - woda zimna PP PN10
- istniejąca instalacja bytowa
- projektowana instalacja bytowa - woda ciepła PP PN 20 stabi
- Ph1-proj — projektowany pion hydrantowy
- H-25 — projektowany hydrant wnękowy DN 25 z wężem półsztywnym 30m oraz z gaśnicą
- Pw1 – Pw6 — projektowany pion wody bytowej

Dokumentacja jest własnością Pracowni Projektowej PRO-INSTAL i nie może być odtwarzana, kopiowana i w jakikolwiek sposób udostępniana osobom trzecim w całości lub w części, bez zgody tego podmiotu. Dokumentacja jest chroniona prawem autorskim - ustawa z dnia 4 lut. 1994r (DZ.U.nr 24 z dnia 23 lut. 1994r)

Pracownia Projektowa PRO - INSTAL Joanna Zemlak
32-500 Chrzanów ul. Skłodowskiej-Curie 16kom. : 606 651 759 e-mail: j.zemlak@wp.pl

TEMAT INWESTYCJI:	REMONT PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA INSTALACJI WODY BYTOWEJ I HYDRANTOWEJ W BUDYNKU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W CHRZANOWIE	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Joanna Zemlak Nr upr. MAP/0554/PWOS/12
INWESTOR:	STAROSTWO POWIATOWE W CHRZANOWIE Al. Partyzantów 2 32-500 Chrzanów	SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Agnieszka Rusiniak Nr upr. MAP/233/PWOS/11
ADRES INWESTYCJI:	II LO w Chrzanowie ul.Piłsudskiego 14, 32-500 Chrzanów		
TYTUŁ RYSUNKU:	INSTALACJA WODY - RZUT PIWNIC		

Stadium:	Branża:	Data:	Skala:	Nr rys.:
PROJEKT TECHNICZNY	SANITARNA	07.2023	1:100	S-01