

Zapytanie ofertowe EZP/608/2019

1. Przedmiot negocjowanego zamówienia:

1. Demontaż dwunastu istniejących grzejników typu favier we wskazanych poniżej pomieszczeniach.
2. Dobór typu grzejników i zaworów termostatycznych z głowicami zgodnie z podanymi kryteriami dla warsztatów i garażu:
 - a) temperatura w warsztatach i garażu +16°C,
 - b) moce grzejników wskazane zostały w podpunkcie 3,
 - c) wymagane grzejniki o profilu – V, higieniczne, bez oston, wyposażone w odpowietrzniki i korki zaślepiające, płytowe łatwe w utrzymaniu w czystości, wyposażone w zestaw umożliwiający jego montaż (uchwyty mocujące, wsporniki mocujące, uchwyty dystansowe, itp.),
 - d) kolor grzejników: szary (dopuszczalne wszystkie odcienie szarości).
3. Zakup i montaż grzejników wyposażonych w zawory grzejnikowe i głowice termostatyczne w pomieszczeniach:
 - a) budynek administracyjno – biurowy:
 - warsztat spawalniczy: **2 grzejniki o mocy 1790 W** (prawy, lewy),
maksymalna długość grzejników 2 000 mm
 - warsztat ślusarski: **1 grzejnik o mocy 1320 W** (lewy)
maksymalna długość grzejnika 3 000 mm,
maksymalna wysokość grzejnika 600 mm
 - b) budynku garażu :
 - pomieszczenie garażu: **2 grzejniki o mocy 2104 W** (prawe) oraz
1 grzejnik o mocy 2168 W (lewy)
maksymalna długość grzejników 3 000 mm
 - magazyn maszyn spalinowych: **2 grzejniki o mocy 1636 W** (lewy) oraz
1 grzejnik o mocy 1686 W (lewy)
maksymalna długość grzejników 3 000 mm
 - warsztat elektryczny: **2 grzejniki o mocy 2001 W** (prawe)
maksymalna długość grzejników 2 000 mm
 - magazyn: **1 grzejnik o mocy 1720 W** (lewy)
maksymalna długość grzejnika 2 000 mm
4. Wykonanie prac związanych z dostosowaniem instalacji centralnego ogrzewania umożliwiające podłączenie nowych grzejników i regulację instalacji i technologii stacji cieplnej.

Instalacja CO będzie pracowała na krzywej grzewczej 65°C/45°C.

2. Warunki realizacji negocjowanego zamówienia:

1. Warunki gwarancji: co najmniej roczna gwarancja na przedmiotem zamówienia.
2. Termin realizacji zamówienia: do dnia **31.10.2019 r.**
3. Cena podana w odpowiedzi na niniejsze Zapytanie ofertowe winna zawierać koszty transportu do Ciepłowni „Nanice” ul. Staromłyńska 41 w Wejherowie oraz całkowity koszt wykonania zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową i terminową realizacją przedmiotu zamówienia.

4. Wykonawca zobowiązuje się do:
- demontażu istniejących grzejników,
 - sprzedaży na rzecz Zamawiającego wyrobów określonych w pkt.1 niniejszego Zapytania ofertowego,
 - montażu grzejników wyspecyfikowanych w pkt. 1 niniejszego Zapytania ofertowego,
 - wykonania prac związanych z dostosowaniem instalacji centralnego ogrzewania umożliwiających podłączenie nowych grzejników i regulację instalacji i technologii stacji ciepłej,
 - do jak najszybszej wymiany wyrobów wadliwych, których wady zostały stwierdzone w trakcie odbioru dostawy,
 - dostarczenia Zamawiającemu kopii wymaganych deklaracji zgodności, świadectw i dopuszczeń tj. informacji lub innych dokumentów producenta wyrobu dotyczących parametrów oferowanych wyrobów umożliwiających identyfikację wyrobu,
 - zapewnienia gwarancji na cały przedmiot zamówienia przez okres wskazany w składanej ofercie (okres gwarancji nie może być krótszy niż 1 rok).
5. Termin płatności: przelew do 30 dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.
6. Warunkiem wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT jest podpisanie bez uwag przez obie Strony, Protokołu odbioru końcowego.
7. Okres gwarancji liczony będzie od dnia podpisania bez uwag przez obie Strony, Protokołu odbioru końcowego.
8. Podczas realizacji usług i robót budowlanych na terenie OPEC Sp. z o.o. Wykonawca zobowiązany jest postępować zgodnie z:
- aktualnymi przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla danego rodzaju prowadzonej działalności,
 - aktualnymi przepisami ochrony środowiska, a w szczególności Ustawą Prawo Ochrony Środowiska, Ustawą o odpadach, Ustawą o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Ustawą Prawo wodne, wraz z aktami wykonawczymi.
9. Wykonawca świadczący usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontów obiektów, czyszczenia czy sprzątnięcia w myśl przepisów Ustawy o odpadach staje się wytwórcą odpadów wytworzonych w trakcie zleconych robót oraz ponosi odpowiedzialność za ich zagospodarowanie na swój koszt oraz za ich ewidencję. Wykonawca ma obowiązek wyznaczyć miejsce tymczasowego składowania odpadów i zapewnić ich prawidłowe gromadzenie, by możliwie uchronić OPEC przed uciążliwościami mogącymi powstać w następstwie prowadzenia robót. Wykonawca jest zobowiązany przekazać odpady jednostce uprawnionej do ich odbioru i unieszkodliwienia.

3. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą:

cena brutto oferty C – 82%

okres gwarancji G – 3%

zabezpieczenie grzejników dodatkową powłoką antykorozyjną A – 15%

2. Punkty przyznawane za kryterium „cena brutto oferty” będą liczone wg następującego wzoru:

$$C = \frac{\text{cena brutto oferty najtańszej}}{\text{cena brutto oferty badanej}} \times 82$$

3. Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w kryterium „cena brutto oferty” wynosi 82.

4. Punkty za kryterium „okres gwarancji” zostaną przyznane w sposób następujący:

Okres gwarancji w latach	Liczba przyznanych punktów
1	0
2	1
3	2
4 i więcej	3

- a) Zaproponowany przez Wykonawcę okres gwarancji winien określać pełne lata (12 miesięcy). Zaoferowanie okresu innego niż podany w tabeli okres gwarancji w latach zaokrąglany będzie przez Zamawiającego do wartości niższej (np. 1,50 roku punktowane będzie jak 1 rok).
- b) Wskazanie przez Wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 4 lata punktowane będzie jak okres 4-letni.
- c) Okres gwarancji liczony będzie od dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego bez uwag przez obie Strony, po zakończeniu wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w kryterium „okres gwarancji” wynosi 3.
6. Punkty przyznawane za kryterium „zabezpieczenie grzejników dodatkową powłoką antykorozyjną” będą przyznawane w następujący sposób:
- brak zabezpieczenia grzejników dodatkową powłoką antykorozyjną – **0 punktów**
 - zabezpieczenie grzejników dodatkową powłoką antykorozyjną – **15 punktów**
- a) Zabezpieczeniem muszą zostać objęte wszystkie dostarczone grzejniki. Nie dopuszcza się sytuacji, w której Wykonawca zabezpieczy dodatkową powłoką antykorozyjną tylko część grzejników.
- b) Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Wykonawcy dodatkowej informacji dotyczącej zastosowanej metody antykorozyjnej.
7. Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w kryterium „zabezpieczenie grzejników dodatkową powłoką antykorozyjną” umowy wynosi 15.
8. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższym wynikiem będącym sumą wyników uzyskanych w poszczególnych kryteriach:

$$O = C + G + A$$

- gdzie: C liczba punktów przyznana za kryterium **cena**
 G liczba punktów przyznana za kryterium **okres gwarancji**
 A liczba punktów przyznana za kryterium **zabezpieczenie grzejników dodatkową powłoką antykorozyjną**

9. Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
10. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny, spełniającą wymagania niniejszego Zapytania ofertowego.

4. Postanowienia końcowe:


1. Niniejsze Zapytanie ofertowe ma na celu ustalenie proponowanej przez Państwa ceny jednostkowej, z uwzględnieniem wszystkich wymaganych warunków.

Open

2. Zapytanie ofertowe zostało wysłane także do innych podmiotów gospodarczych.
3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej <https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy>
4. Na ofertę oczekuję do dnia **26.09.2019** r. do godz. **11:00**, którą przesaść należy za pośrednictwem Platformy zakupowej.
5. Kontakt z Operatorem Platformy zakupowej: tel. 22 101 02 02 lub e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
6. Brak odpowiedzi lub odpowiedź dostarczona po terminie potraktowana będzie jako odmowa przyjęcia warunków określonych w niniejszym Zapytaniu.
7. Osoba do kontaktu: Katarzyna Fuhrmann, adres e-mail: k.fuhrmann@opecgdy.com.pl

Z poważaniem

PROKURENT SPÓŁKI
DYREKTOR ROZWOJU



mgr inż. Piotr Surma

Open