



- LEGENDA:
- WYWIEW UKŁADU Aaw
 - WYWIEW UKŁADU Wbył
 - WYWIEW UKŁADU Wsw
- N=120m³/h KRATKA WENT. NAWIEWNA
- W=120m³/h KRATKA WENT. WYWIEWNA
- WK 0400 N1/W1 300x400 OZN. PIONU WENT. / ŚREDNICA PIONU

UWAGI BRANŻOWE:

- PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ ŚCIANY ODDZIELENIA POŻAROWEGO NALEŻY ZABEZPIECZYĆ W KLASIE ODOPORNOSCI OGNIOWEJ PRZEGRODY KLASY P.POŻ.
- PODWIESZENIA I PODPARCIA PRZEWODÓW WYKONAĆ WIG ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH.
- NALEŻY PRZEWIDIEĆ OTWORY REWIZYJNE POD URZĄDZENIAMI UMOŻLIWIĄJĄCYCH SERWISOWANIE I WYMIANĘ.

UWAGI OGÓLNE:

- OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST SPRAWDZENIE WYMIARU W NATURZE. W WYPADKU JAKIEJKOLWIEK ZMIANY LUB RÓŻNICZY ZAUFANEJ MIĘDZY PROJEKTEM A STANEM FAKTYCZNYM WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST PRZEKAZAĆ TĘ INFORMACJĘ DO PROJEKTANTA.
- RYŚUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ DOKUMENTACJI ARCHYTEKTONICZNEJ ORAZ OPRACOWANIAM BRANŻOWYMI.
- W SPRAWACH NIEKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZUJĄ:
 - PRAWO BUDOWLANE
 - WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPONIEDAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE
 - WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH
 - NORMY POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO (P.N.)
 - INSTRUKCJE, WYTYCZNE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATETY INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ I STRAŻY POŻARNEJ
 - INSTRUKCJE, WYTYCZNE I WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW MATERIAŁÓW BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH
 - PRZEPISY TECHNICZNE INSTRUKCJI KONTROLUJĄCYCH JAKOŚĆ MATERIAŁÓW I WYKONYWANYCH ROBÓT
- WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYKONANIA CAŁOŚCI ROBÓT ZGODNIE Z NINIEJSZĄ DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ, OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, DOKUMENTAMI NORMATYWNYMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ I SZTUKI BUDOWLANEJ.
- WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO ZREALIZOWANIA WSZYSTKICH BRAKUJĄCYCH I POMIĘTYCH W NINIEJSZYM OPRACOWANIU ELEMENTÓW WRAZ Z DOSTARCZENIEM KONIECZNYCH MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ DLA KOMPLETNEGO WYKONANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO I ZAPEWNIENIA MU PEŁNEJ FUNKCJONALNOŚCI.
- NINIEJSZĄ DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ NALEŻY ROZPATRYWAĆ CAŁOŚCIOWO. WSZYSTKIE ELEMENTY UJĘTE W OPISIE TECHNICZNYM A NIE UJĘTE NA RYSUNKACH, LUB UJĘTE NA RYSUNKACH, A NIE UJĘTE W OPISIE TECHNICZNYM POWINNY BYĆ TRAKTOWANE, JAKBY ZOSTAŁY UJĘTE W OBU CZĘŚCIACH DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
- WSZYSTKIE ROZBIĘŻNOŚCI W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WYKONAWCA POWINIEN WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM.
- PROJEKTANT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE ZMIANY WYNIKAJĄCE Z USZCZEGÓLNIENIA ROZWIĄZAŃ FUNKCJONALNYCH, WYMAGÓW STAWIANYCH PRZEZ TECHNOLOGIĘ ORAZ ZMIAN WPROWADZONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OKRESIE POŹNIEJSZYM.

NA1	06.2022	Kolizje wewnątrzprojektowe ISE	
INDEKS	DATA	TEMAT ZMIANY / REVISION	PODPIS/SIGN.

PROBADEX - KRAKÓW
 Spółka z o.o. Sp.k

ul. Mokra 20 tel: +48 12 284-80-70
 32-005 Niepołomice fax: 284-80-70 wewn. 24
 probadex@probadex.pl www.probadex.pl

Probadex - Kraków jest akredytowanym wykonawcą usług w ramach programu Unii Europejskiej Phare "Program Rozwoju Przedsiębiorstw" realizowanego przez Polską Agencję Przedsiębiorczości w dziedzinie "Planowanie Inwestycyjne - Dokumentacja Techniczna Inwestycji"

BRANŻA/DISCIPLINE	FAZA PROJ/STAGE
instalacje sanitarne	projekt techniczny
PROJEKTOWAŁ/DESIGNED	UPR. NR DATA PODPIS
mgr inż. Bartosz Mielec	MP/0590/PWBS/17 06.2022
OPRACOWAŁ/DRAWN	
	06.2022
SPRAWDZIŁ/CHECKED BY	
mgr inż. Michał Kmiecik	MP/0436/P005/10 06.2022

INWESTOR/INVESTOR
 Krakowskie Pogotowie Ratunkowe,
 ul. Łazarza 14, 31-530 Kraków

OBIEKT/OBJECT
 Budynek Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego - miejsce stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego na dz. 724/44, 724/46, 724/47 w Wieliczce przy ul. Powstania Syczniewskiego, jedn. ewidencyjna: 121905_4, Wieliczka 1, obręb nr 0001, Wieliczka 1*

TEMAT/SUBJECT
 "Budowa Powiatowego Centrum Administracyjnego Obsługi Mieszkańców w Wieliczce przy ul. Powstania Syczniewskiego". Inwestycja planowana jest w etapach. Etap III: Budowa budynku Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego - miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego wraz z zagospodarowaniem terenu: budową dróg, chodników, miejsc postojowych, murem oporowym na dz. 724/44, 724/46, 724/47 w Wieliczce przy ul. Powstania Syczniewskiego, jedn. ewidencyjna: 121905_4, Wieliczka 1, obręb nr 0001, Wieliczka 1*

TYTUŁ/TITLE	KOLIZJE WEWNĄTRZPROJEKTOWE, WENTYLACJA - DACH		
DATA/DATE	06.2022	PLIK/FILE	907.12/3.dwg
FORMAT/SIZE	A2	NR RYS. REWIZJA/DRWG. NO. REVISION	
SKALA/SCALE	1:100	907.12/3-11	

COPYRIGHT © PROBADEX-KRAKÓW. Rysunek nie może być przysyowywany lub kopiowany bez pisemnej zgody PROBADEX-KRAKÓW.