

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie: „**Remont drogi powiatowej nr 2714P Róża - Sątopy i drogi powiatowej nr 2706P Trzciel – Jabłonka Stara**”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) wpłynęło zapytanie. Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Zamawiający udostępnił jego treść wraz z udzieloną odpowiedzią:

W związku z rozbieżnościami w opisie przedmiotu zamówienia (SWZ- rozdział III / Opis Techniczny/ Przekroje poprzeczne / Kosztorys ofertowy) prosimy o jednoznaczne określenie zaprojektowanych warstw konstrukcyjnych na każdej z części.

Obecnie każdy z wyżej wymienionych dokumentów zawiera inną konstrukcję.

Odpowiedź:

Do wyceny oferty w zakresie wbudowania masy asfaltowej należy przyjąć (dotyczy część 1 i 2)

- warstwa ścieralna AC11S 50/70 gr. 4 cm,
- warstwa wyrównawcza AC16W 35/20 gr. 2 cm.

W załączeniu poprawione rysunki przekroju poprzecznego i kosztorysy ofertowe.

**w/z STAROSTY
/-/ Marcin Brambor
WICESTAROSTA**