

Słubice, 28 marca 2024 r.

WYKONAWCY

ZP.271.13.2024.PG

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wymiana opraw oświetleniowych na LED”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 oraz 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) – zwanej dalej Pzp, przekazuję odpowiedzi na pytania złożone w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytanie:**

Jaką moc powinny mieć montowane oprawy LED?.

**Odpowiedź:**

Moc opraw zainstalowanych w gminie			OPRAWY podlegające wymianie [szt.]	
Lp	Miejscowość, ulica	Nr zasięgu	oprawy sodowe 70W	oprawy sodowe 100W
1	Słubice, ul. Wojska Polskiego	WO - 21	32	
2	Słubice, os. Królów	WO - 22	51	
3	Słubice, ul. Poziomkowa, Bukowa	WO - 23	20	
4	Słubice, ul. Borówkowa, Malinowa	WO - 29	16	
5	Słubice, Folwarczna	WO - 9	12	
6	Słubice, ul. Powstańców Wielkopolskich	WO - 5	28	
7	Słubice, ul. Wojska Polskiego, Pl. Bohaterów	nr 7	8	38

8	Słubice, ul. Narutowicza, Władysława Łokietka, Żwirki i Wigury, Pl. Bohaterów	WO - 27	34	
9	Kunowice	WO - 2	9	
10	Kunice Wieś	WO - 11	16	
11	Słubice	WO - 25	4	
		<b>Razem</b>	<b>230</b>	<b>38</b>

W powyższej tabeli przedstawiono poszczególne moce opraw zainstalowanych. Wykonawca w ofercie powinien uwzględnić również koszt sporządzenia projektu organizacji ruchu i uzgodnienia w GDDKiA dla obwodów zlokalizowanych przy drodze krajowej tj. dla obwodów Słubice WO-21 oraz Słubice nr 7.

Z upoważnienia Burmistrza  
Paweł Grudzień  
Główny specjalista ds.  
zamówień publicznych