

Numer postępowania: IR.7013.1.2022.DB

Krosno Odrzańskie, 06.02.2022r.

**Wszyscy,
którzy pobrali SWZ**

Dotyczy postępowania na: Wykonanie prac budowlanych przy Kościele Parafialnym pw. św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim w ramach projektu „Piaśtowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim” Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś Priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury; Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych informuję, że wpłynęły pytania do przedmiotowego postępowania:

Pytanie nr 4

W pkt. 1.2. opisu technicznego ustalono klasę wytrzymałości drewna na poziomie C30 i określono rodzaj drewna jako dąb. Klasa C30 odnosi się do drewna iglastego, nie liściastego. W związku z powyższym proszę o określenie, czy mamy skalkulować w ofercie drewno dębowe klasy D30, czy drewno iglaste (jakie?) klasy C30.

Odpowiedź

Należy przyjąć drewno dębowe klasy D30

Zamawiający w związku z udzieloną odpowiedzią, na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Pzp, przedłuża wyznaczony termin składania i otwarcia ofert oraz zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), tj.:

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy Przetargowej dostępnej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/krosnoodrzańskie> do dnia 11.02.2022r. do godz. 08:00.

MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.02.2022r. o godzinie 08:15.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 12.03.2022 r