



Rusztzy pod centrale i agregat wody lodowej posadowić na płytach drogowych betonowych, na stabilizacji piaskowo-cementowej 2,5MPa.

Jednostka projektowa: CANEA CANEA Inżynieria i Komputery - Artur Polakowski 25-035 Kielce, Al. Legionów 3/4 tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl		
Inwestor: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KIELCACH UL. SEMINARYJSKA 12 25-372 KIELCE		
Temat: "WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSÓB UŻYTKOWANIA KOTŁOWNI W BUDYNKU KWP W KIELCACH, KUSOCIŃSKIEGO 51"		
Zadanie: MODERNIZACJA STRZELNICY		
Adres obiektu:	KIELCE, DZIAŁKI NR EWID. 60/20, OBRĘB 0022 KIELCE	
Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY	
Nr proj.: 2021-03-01	Branża: KONSTRUKCJA	
Data: 09.2021		
FUNKCJA	NAZWISKO	PODPIS
Projektant:	mgr inż. Artur Polakowski upr. nr SWK00083POOK/05	
Opracował:	-	
Projektant Sprawdzający:	mgr inż. Grzegorz Gruszczyński upr. nr SWK0136POOW/13	
Tytuł: POSADOWIENIA AGREGATU WODY LODOWEJ , CENTRALI WENTYLACYJNEJ		
Revizja: A	Skala: 1:20	Rys.: PW-KON-003