



Poznań, dnia 20.03.2024 r.

Oznaczenie sprawy: TP-23/24

**Uczestnicy postępowania  
prowadzonego w trybie podstawowym na roboty budowlane**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami:

1. Proszę o wskazanie w których pomieszczeniach zamawiający wymaga malowania farbą z atestem wymaganym do obiektów medycznych.

**Odp: Zamawiający rekomenduje, aby farba używana do malowania wszystkich pomieszczeń posiadała atest higieniczny do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia, farba zmywalna, odporna na zabrudzenia, lateksowa.**

**Natomiast zamawiający wymaga, aby farba używana do malowania poniższych pomieszczeń:**

- oddział położniczo- ginekologiczny III pokój zabiegowy
- pomieszczenie chłodni do przechowywania zwłok
- dział Centralnej Sterylizatorni i Dezynfektorni

- 1) Posiadała atest higieniczny dopuszczający do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia m.in. salach operacyjnych
- 2) Posiadała zapis w karcie technicznej o zaliczeniu farby do farb higienicznych i bakteriobójczych

**Zamawiający rekomenduje malowanie farbą lateksową o wysokiej odporności na zabrudzenia, zmywalna, antybakteryjna, kolor biały. - Sigmarest Immun Matt lub Profilatex birmy Kabe lub inną o charakterystyce nie gorszej niż wskazana referencja.**

2. Proszę o wskazanie wymagań dotyczących płyt sufitowych koniecznych do uzupełnienia.

**Odp: Płyty G-K wodoodporne (zielone)**

3. Proszę o informację czy przyjąć w kalkulacji w obrębie sufitu z płyt gipsowo kartonowych przeznaczonych do malowania, wklejenie narożników, szpachlowanie ( jeśli tak to czy całych płyt czy tylko łączów) wraz z wklejeniem siatki zbrojącej?

**Odp: W obrębie sufitu z płyt gipsowo-kartonowych w kalkulacji przyjąć wklejenie narożników, szpachlowanie łączów, wklejenie siatki zbrojącej.**

4. Faktura ścian w piwnicy jest chropowata. Proszę o informację czy 30% naprawy ścian obejmuje tylko naprawę pęknięć czy również gładzie na ścianach?

**Odp: 30% obejmuje naprawę pęknięć.**

5. Proszę o wskazanie wymagań dotyczących wykładziny PCV oraz płytek które są przewidziane do wbudowania.

**Odp: Wykładzina PCV – należy przyjąć wykładzinę do pomieszczeń o zwiększonym natężeniu ruchu. Kolor do wybrania w uzgodnieniu z Zamawiającym. Glazura o wymiarach 30x30.**

6. Czy w łazience pod planowanym fartuchem z płytek należy kalkulować wykonanie izolacji - jeżeli tak to proszę o wskazanie czy izolacja musi spełniać dodatkowe wymagania?



CERTYFIKAT 2023/56





**Odp: Pod fartuchem z płytek proszę przyjąć izolację - folię w płynie.**

7. Proszę o doprecyzowanie §2 punkt 1.28 z umowy dotyczącego prowadzenia robót budowlanych i uwzględnienia konieczności prowadzenia prac w godzinach nocnych oraz w weekendy. Czy przy realizacji wskazanych robót należy uwzględnić ww. - jeśli tak, proszę o wskazanie godzin w jakich mają odbywać się prace w porze nocnej, a także wskazanie w jakich godzinach w weekendy mają odbywać się prace.

**Odp: Wykonawca winien przewidzieć prowadzenie robót również w godzinach nocnych i w dni wolne od pracy - np. na oddziale ginekologii, w pomieszczeniach biurowych od 7.00 do 15.00**



CERTYFIKAT 2023/56

