

WGN.271.4.2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy: WGN.271.4.2021
pn.: „**Wymiana sufitów podwieszanych wraz z wymianą opraw oświetleniowych w pomieszczeniach biurowych w budynku przy ul. Nowej 2 w Łomży**”

Zamawiający, Miasto Łomża, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej uPzp, wyjaśnia treść SWZ:

Pytanie nr 1

Prace malarskie - polegają na miejscowej reparacji ścian przy ewentualnym uszkodzeniu podczas prowadzonych prac?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Tak, Zamawiający potwierdza, iż prace malarskie polegają na miejscowej reparacji ścian przy ewentualnym uszkodzeniu podczas prowadzonych prac.

Pytanie nr 2

Demontaż istniejących opraw wraz z utylizacją - czy jest po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Tak, demontaż istniejących opraw wraz z utylizacją jest po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 3

Okablowanie pod nowe oprawy oświetleniowe - czy Wykonawca ma bazować na istniejącym okablowaniu po demontowanych oprawach czy wymagane jest wykonanie nowego okablowania.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Wykonawca powinien bazować na istniejącym oprzewodowaniu. Ewentualna rozbudowa istniejącego oprzewodowania wynikać będzie z niewielkiej zmiany lokalizacji opraw.

Pytanie nr 4

Wyniesienie mebli - czy Zamawiający wymaga wyniesienie wszystkich mebli z remontowanych pomieszczeń, czy tylko niezbędnych do wykonania prac i zabezpieczenia całości.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający wymaga od Wykonawcy wyniesienia mebli w zakresie niezbędnym do wykonania prac oraz zabezpieczenia pozostałych mebli.

Pytanie nr 5

Ponowny montaż vertikali/karniszy - czy ma być wykonany do nowego sufitu, wraz z przygotowaniem ewentualnych wzmocnień w suficie, jeżeli będą wymagane.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Ponowny montaż vertikali/karniszy ma być wykonany do nowego sufitu, wraz z przygotowaniem ewentualnych wzmocnień w suficie, jeżeli będą wymagane.

Pytanie nr 6

Czy na istniejących sufitach występują elementy wentylacji, jakie miałyby być dostosowane/przełożone do nowego sufitu, tj. anemostaty, kratki nawiewne/wywiewne - po czyjej stronie są prace z tym związane i w jakim zakresie.

Odpowiedź na pytanie nr 6

Na istniejących sufitach nie występują elementy wentylacji.

Pytanie nr 7

Czy po demontażu istniejących czujek będą instalowane nowe? Po czyjej stronie jest ewentualnie ten zakres prac i kto zabezpiecza ciągłość instalacji po demontażu czujek.

Odpowiedź na pytanie nr 7

Nie przewiduje się montażu nowych czujek.

Pytanie nr 8

Jakie parametry akustyczne/wymogi powinien spełniać oczekiwany przez państwa sufit mineralny?

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zamawiający nie określa parametrów akustycznych zastosowanych sufitów.

Powyższe wyjaśnienia są integralną częścią SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Tym samym, Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je, składając oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w/w zadania.

z up. PREZYDENTA MIASTA


mgr Andrzej Zdzisław Garlicki
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA