



ADM-ZP.272.1.13.2024

Lublin, dnia 18.09.2024 r.

Uczestnicy postępowania

Pytania i odpowiedzi nr 2

Zamawiający działając w oparciu o art. 284 ust. 2, 3, 5 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 poz. 1320) zwanej dalej Pzp, w związku z zapytaniem skierowanym w postępowaniu pn. „**Dostawa i montaż paneli instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp wraz z osprzętem w segmencie „C” budynku WSSE – Lublin, ul. Pielęgniarek 6 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie instalacji OZE z wykorzystaniem przyjaznych środowisku technologii na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie”** przekazuje poniżej treść pytań i wyjaśnienia Zamawiającego.

Treść wspomnianych pytań oraz odpowiedzi są następujące:

1. Czy Zamawiający oraz obecny gwarant sytemu BMS zezwala na ingerencję w jego strukturę?
Odpowiedź: Możliwa jest ingerencja w strukturę systemu BMS. Wykonawca musi posiadać odpowiednie kwalifikacje, zapewnić stabilność systemu, brak konfliktów w komunikacji, zachowanie danych archiwalnych.
2. Czy Zamawiający udostępni szerszą charakterystykę istniejącego systemu BMS?
Odpowiedź: Zamawiający informuje ,że sterownik BMS obsługuje protokół Bacnet/ IP lub Modbus TCP/IP. Opis systemu BMS w załączniku nr 1 (WSSE_Instalacja automatyki i BMS_min.pdf)
3. Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie optymalizatorów 2:1?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie optymalizatorów 2:1 z zachowaniem reszty warunków wynikających z projektu, m.in. pełnej współpracy z falownikiem w zakresie utrzymania i regulacji mocy czy zachowania warunków p.poż instalacji PV
4. Czy Zamawiający zezwala na zastosowanie modułów fotowoltaicznych o innej mocy niż wskazana w opisie przedmiotu zamówienia? Prosimy o wskazanie zakresu mocy pojedynczego modułu?
Odpowiedź: Zgodnie z załączoną specyfikacją warunków zamówienia, opisem przedmiotu zamówienia i dokumentacją projektową, w tym m.in. Projekt techniczny branża budowlano-instalacyjna tolerancja parametrów technicznych dla paneli oraz falownika będzie wynosić 5% przy zachowaniu warunku maksymalnej mocy instalacji nieprzekraczającej 50Kw i minimalnej 46 kWp. Przy doborze paneli należy mieć na względzie możliwości techniczne budynku i zaprojektowane rozwiązania konstrukcji pod moduły paneli.

Zamawiający z uwagi na udzielenie odpowiedzi na pytania dokonuje na podstawie art. 286 ust. 1, 4 i 6 ustawy pzp zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Zamawiający dokuje zmiany w Specyfikacji warunków zamówienia:

XVI. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

7. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **23.09.2024 do godz. 10:00.**

XVII. TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. **23.09.2024, godz. 10:15.**

Ogłoszenie o zamówieniu w związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert ulega zmianie.