



Urząd Miasta i Gminy Sobótka
ul. Rynek 1 55-050 Sobótka
tel. (071) 31 62 043 do 045, fax. (071) 31 62 123
www.sobotka.pl e-mail: urząd@sobotka.pl

RIGKiP.271.17.3.2023.RPZ

Sobótka, dnia 23.10.2023 r.

Dotyczy: postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. **„Budowa Rowerowego Parku Umiejętności wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i obiektami małej architektury”.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający czyli Gmina Sobótka informuje o złożeniu przez uczestników postępowania wniosków o wyjaśnienie zapisów oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ), złożonych w dniu 23.10.2023 r.

Treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego:

Pytanie nr 1: „Czy opisana w projekcie istniejąca ścieżka z dołu na górę o długości ok 240 mb , wchodzi w zakres prac albo czy zostanie odtworzona po pracach przy zbiorniku na górze?”.

Odpowiedź: Istniejąca ścieżka nie wchodzi w zakres prac.

Pytanie nr 2 : „Proszę powiedzieć czy Zamawiający posiada przedmiar i czy może go udostępnić?”.

Odpowiedź: Zamawiający nie przedłoży przedmiaru robót.

Pytanie nr 3: „Proszę powiedzieć czy oświetlenie też wchodzi w zakres prac?”

Odpowiedź: Oświetlenie wchodzi w zakres prac.

Pytanie nr 4: „Proszę potwierdzić grubość podbudowy ścieżek- projekt mówi o 4 cm mieszanki kamiennej 0-31,5?”.

Odpowiedź: Grubość warstwy podbudowy należy przewidzieć 16 cm oraz warstwę wierzchnią jezdni 4 cm.

Pytanie nr 5: „ Proszę o potwierdzenie, że teren utwardzony powinien zostać wykonany z kostki betonowej?

Odpowiedź : Teren utwardzony wykonać należy z kostki betonowej.