

LEGENDA

CO1		Mikrofalowy czujnik obecności
CO2		Czujnik obecności
CR1		Czujnik ruchu
		Łącznik światła
B1		Lampa B1
B2		Lampa B2
	 lx	Średnia wartość natężenia oświetlenia wg. normy PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach
		2x Gniazdo wtyczkowe podtynkowe 230V montaż w ramce podwójnej

UWAGI:

1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania technologiczne i urządzenia muszą posiadać odpowiednie atesty i być zgodne z odpowiednimi normami.
2. Natężenia oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń są dostosowane do wymagań PN-EN 12464-1 oraz zaleceń Inwestora.
3. Stosować przewody o izolacji 750V.
4. Instalację elektryczną w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności należy wykonać o stopniu ochrony min. IP44.
5. Zasilanie gniazd wtyczkowych i czujnika wody w pisuarach należy wykonać z tego samego obwodu.
6. Przewody układać w tynku, a nad sufitem podwieszonym w rurkach karbowanych fi 28mm.
7. Gniazda należy montować na wysokości 140 cm, suszarki do do rąk w toalecie dla pań - 115cm, suszarki do rąk w toalecie dla panów 120cm.
8. W remontowanych toaletach znajdują się czujniki dymu. Instalacje i urządzenia należy tymczasowo zdemontować, a okablowanie zabezpieczyć na czas remontu. Po zakończeniu prac zamontować ponownie. Podczas prac należy zabezpieczyć wszelkie instalacje p.poż., a w szczególności czujki przed zapyleniem. **Brak należytego zabezpieczenia może wywołać fałszywy alarm pożarowy!**
9. Montaż instalacji oraz urządzeń elektrycznych wykonać w koordynacji z pozostałymi branżami.
10. Część opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji. Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami pozostałych branż.

Rzut II piętra

CASTOR Pracownia Projektowa
os. Tysiąclecia 71/45 61-255 Poznań
www.castorpp.pl biuro@castorpp.pl

castor PRACOWNIA PROJEKTOWA

Inwestor	Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań		
Nazwa Projektu	Remont toalet w budynku C przy ul. Towarowej 53 w Poznaniu.		
Branża	Elektryczna	Stadium:	PBW
Nazwa rys.	**RZUT PIĘTRA II**		
Projektant	mgr inż. Alina Franciszka Król upr. nr WKP/0205/POOE/16	Podpis	
Data	11.2017	Skala 1:50	Nr rys. **E-4**

A3