



RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

**„Przebudowa drogi gminnej – ul. Bugaj na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 580
– ul. Warszawskiej do granicy gminy Stare Babice”**

Stare Babice, dnia 10 kwietnia 2024 r.

WIZIF.271.10.2024

Dotyczy postępowania pn.: „Przebudowa drogi gminnej – ul. Bugaj na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 580 – ul. Warszawskiej do granicy gminy Stare Babice”

Gmina Stare Babice, działając w trybie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn.zm.) informuje, że w dniach 26.03.2024 r. – 02.04.2024 r. wpłynęły pytania od Wykonawców, poniżej przekazuję ich treść jak i odpowiedzi na nie.

Pytanie 1:

Zgodnie z uzgodnieniem konstrukcji włączenia do DW 580 ul. Bugaj przez MZDW należy wykonać warstwę mrozoodporną gr.10 lub 20cm - prosimy o przedmiar robót.

Odpowiedź 1:

Warstwę mrozoochronną gr. 20cm uwzględniono w zaktualizowanym przedmiarze robót w poz. 17.

Pytanie 2:

Czy w zakres przetargu wchodzi ułożenie przy przejściach dla pieszych żółtych płyt betonowych z wypustkami? – prosimy o przedmiary robót.

Odpowiedź 2:

Należy uwzględnić wykonanie nawierzchni z żółtych płyt betonowych z wypustkami w rejonie przejść dla pieszych (2 rzędy), w ilości: 22,40m².

Pytanie 3:

Przedmiar robót drogowych nie obejmuje reprofilacji rowów przydrożnych i wykonania sączka chłonnego, prosimy o przedmiary robót.

Odpowiedź 3:

- profilowanie rowów uwzględniono w przedmiarze robót– w poz. 11 i 12 (roboty ziemne);
- wykonanie drenażu uwzględniono w zaktualizowanym przedmiarze robót (w załączeniu).

Pytanie 4:

Czy obrzeża betonowe 8x30cm należy wykonać na ławie betonowej (jakiej?)?

Odpowiedź 4:

Obrzeże należy ustawić na ławie bet. C8/10.

Pytanie 5:

Czy krawężnik betonowy należy ustawić na ławie betonowej C8/10 czy C12/15?

Odpowiedź 5:

Krawężnik należy ustawić na ławie bet. C8/10.

Pytanie 6:

Prosimy o podanie przedmiaru robót na wykonanie regulacji wysokościowej urządzeń infrastruktury podziemnej.

Odpowiedź 6:

W odpowiedzi na pytania z dnia 03.04.2024 r. (pytanie nr 9) Zamawiający odpowiedział: „*Urządzenia wymagające przebudowy lub zabezpieczenia znajdujące się w pasie drogowym ul. Bugaj wymienione są w załączniku do SWZ pn. „Wytyczne dotyczące zabezpieczenia urządzeń wod.-kan. w trakcie przebudowy dróg gminnych na terenie gminy Stare Babice” wraz ze wskazaniem ilości sztuk.*”

Uwaga

Zamawiający uwzględnił ilość urządzeń w zaktualizowanym przedmiarze (w załączeniu).

Pytanie 7:

Czy warstwa ścierna i wiążąca zawiera dodatki ulepszające np. polimery?

Odpowiedź 7:

Warstwa ścierna oraz wiążąca nie zawiera dodatków ulepszających.

Pytanie 8:

Zgodnie dokumentacją projektową Rysunek nr 3 Przekrój podłużny oraz PZT należy wykonać projektowane rowy oraz projektowane drenaże. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o pozycje przedmiarowe dotyczące wykonania rowów oraz drenaży.

Odpowiedź 8:

- roboty związane z wykonaniem rowów zostały ujęte w robotach ziemnych (w pozycjach nr 11 i 12 przedmiaru robót);
- wykonanie drenażu uwzględniono w zaktualizowanym przedmiarze robót (w załączeniu).

Pytanie 9:

W załączonych przedmiarach brak pozycji przedmiarowych dotyczących:

- Odhumusowania
- Rozbiórki barier na przepuście i ewentualnie montażu nowych

Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o odpowiednie pozycje przedmiarowe.

Odpowiedź 9:

Odhumusowanie uwzględniono w przedmiarze w pozycjach 11 i 12 przedmiaru. Rozbiórkę i montaż barier uwzględniono w zaktualizowanym przedmiarze robót (w załączeniu).

Pytanie 10:

Zgodnie dokumentacją projektową Rysunek nr 3 Przekrój podłużny oraz Rysunkiem 2.2 PZT w km od 0+780,489 do 0+815,30 Strona lewa należy wykonać projektowany rów. Zgodnie z Rysunkiem 2.2 PZT w km 0+783,42 należy wykonać zjazd indywidualny. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Czy błędnie przyjęto km rowu, czy w lokalizacji zjazdu należy wykonać przepust? W przypadku konieczności wykonania przepustu prosimy o aktualizację przedmiarów.

Odpowiedź 10:

Błędnie przyjęto kilometr rowu. W załączeniu przekazujemy zaktualizowany Rys. 2.2.

Jednocześnie Gmina Stare Babice zwraca uwagę, że termin związania, składania i otwarcia ofert nie ulegają przesunięciu.

Dokonane wyjaśnienia i zmiany stają się obowiązujące od dnia ich wprowadzenia i Wykonawcy muszą uwzględnić powyższe przy składaniu ofert. Udzielone wyjaśnienia i zmiany dostępne są na stronie Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/stare_babice.