

ILOŚĆ OSÓB NA KONDYGNACJI-83
 KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI-ZL III

LEGENDA:



(v) ILOŚĆ OSÓB W POMIESZCZENIU

URZĄDZENIA ZALECANE DO ZAINSTALOWANIA W BUDYNKU:

- HYDRANTY WEWNĘTRZNE 25
- OŚWIETLENIE AWARYJNE
- ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH KL4, KL2
ORAZ NOWEJ KLATKI SCHODOWEJ
- INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻARU

WYKAZ NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

- ① - ZA WĄSKIE DRZWI WYJŚCIOWE
- ② - ZA WĄSKIE DRZWI
- ③ - PRZEKROCZONA DŁUGOŚĆ DOJŚCIA EWAKUACYJNEGO

KOMENDA WOJEWÓDZKA
Państwowej Straży Pożarnej
w Poznaniu
Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.

INWESTOR
ul. Matejki 57
60-770, Poznań

INWESTYCJA

LOKALIZACJA

STADIUM	EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO
---------	-------------------------------

DENIVURG

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR LPR. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Lech Janiak	NR 89 niezadowolony z zachęceń przechodzących WOT07BEP00K05	[Signature]
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Mikolaj Jankowski	niezadowolony budowlany a sprężenie łamić dozwolają	[Signature]
OPRACOWAŁ	mgr inż. Alicja Gosińska		
OPRACOWAŁ			
TREŚĆ RYS.			SKALA

RZUT PIWNICY

1:100

DATA	13 CZERWCA 2017	NR KONTRAKTU	001816
RODZAJ	NR DEM17 II	NR DVC1 INI(1)	

INWYKREWIZJI	01	INWYKREWIZJI	02
--------------	----	--------------	----

Rynek ceniow wianok firm DEMIURG nie moze byc kopowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostepniany osobom trzecim bez wzajemnej pisemnej zgody wlasciciela.

