

BZP.271.4.2.2024.III

Staszów, dnia 19.02.2024r.

### Uczestnicy postępowania

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „**Budowa placu zabaw przy przedszkolu nr 3 w Staszowie w ramach projektu „Dostępna przestrzeń publiczna”** (ID 882662)

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1605 ze zm.), w odpowiedzi na zapytania dotyczące w/w zamówienia wyjaśniam:

**Pytanie:**

„1.

W związku z rozbieżnościami w załączonej przez Zamawiającego dokumentacji proszę o jednoznaczne określenie jaka jest zamawiana nawierzchnia bezpieczna.”

**Odpowiedź:**

Nawierzchnię bezpieczną monolityczną należy wykonać jako nawierzchnię poliuretanową grubości min. 13 mm (poza strefami bezpieczeństwa), dwuwarstwową składającą się z:

- warstwy nośnej – mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza, układana mechanicznie grubości min. 10 mm;
- warstwy użytkowej – warstwa systemu, który jest zasypywany z nadmiarem granulatem EPDM o granulacji 1-4 mm, którego nadmiar granulatu EPDM się usuwa.

Grubości warstw w strefach bezpieczeństwa należy dostosować do wysokości swobodnego upadku dla danego urządzenia, oraz powinna być zgodna z grupą norm odnoszących się do wyposażenia placów zabaw PN-EN 1176 oraz stosowanych nawierzchni PN-EN 1177.

Zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, informuję, że przedłużam termin składania ofert do dnia **22.02.2024r.** do godz. **10<sup>00</sup>** (pkt 18.1 SWZ), otwarcie ofert nastąpi w dniu **22.02.2024r. o godz. 10<sup>15</sup>** (pkt 18.9 SWZ), zmieniam termin związania ofertą do dnia **22.03.2024r.** (pkt 16.1 SWZ). Miejsce składania ofert pozostaje bez zmian w stosunku do zapisów ogłoszenia o zamówieniu i SWZ.

W pozostałym zakresie specyfikacja warunków zamówienia pozostaje niezmieniona.

Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia i wprowadzone zmiany stają się integralną częścią SWZ i są wiążące przy składaniu ofert.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY STASZÓW