



Budowa Gminnej Stacji Uzdatniania Wody



Jedwabno, 28.06.2024 r.

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowanie na zadanie pn. „ Budowa Gminnej Stacji Uzdatniania Wody”.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 2

W związku ze złożonymi zapytaniami o wyjaśnienie treści SWZ dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Budowa Gminnej Stacji Uzdatniania Wody**” Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:

Zgodnie z zapisami w Programie funkcjonalno-użytkowym na stronie 27, odnośnie wymagań dotyczących lampy UV, zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie zasadności stosowania niemieckiej normy DIN 19294-1:2020 oraz austriackiej normy ONORM M 5873-1:2020 przy certyfikacji przedmiotowego urządzenia. Powyższy zapis bezspornie wskazuje na konkretnego producenta urządzenia.

Odpowiedz nr 1:

Zamawiający informuje, że lampa UV powinna gwarantować odpowiednią dawkę promieniowania dla danego przepływu, transmitancji i długości fali (254 nm). Wymóg ten może zostać potwierdzony jedynie poprzez przedstawienie badań urządzenia wykonanych przez certyfikowaną jednostkę badawczą. Z uwagi na to, że w Polsce nie ma obowiązujących norm w tym zakresie, w niniejszym postępowaniu zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych odniesiono się do wszystkich norm europejskich tj. austriackiej i niemieckiej. Wyżej wymienione normy spełnia kilku producentów lamp UV.”

.....