



1. Stosować gniazda wtyczkowe o IP min. 44.
2. Wysokość montażu gniazd dostosować do zasilanych urządzeń.

<b>Inwestor:</b> Miasto Maków Mazowiecki ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki		<b>Rysunek nr E-1</b> <b>Faza: P.A.B.</b> <b>SKALA 1:100</b>
<b>Opis:</b> <b>Opis:</b> <b>Objekt:</b> Podziemna inst. zbiornikowa i wew. instalacja gaz. na gaz płynny z dwoma podziemnymi zbiornikami gazu płynnego o poj. 6,4 m3 dla budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Makowie Mazowieckim		
<b>Adres inwestycji:</b> ul. Sportowa 9, 06-200 Maków Mazowiecki, dz. geod. nr 1474/13		
<b>Nazwa rysunku:</b> Instalacje elektryczne kotłowni		
<b>Opracował:</b> mgr inż. Tadeusz Lis - projektant	<b>Podpis</b>	<b>Nr uprawnień:</b> Wa-101/02 - spec. instalacyjna
<b>Data opracowania</b>	Luty 2022 rok	