

Urząd Gminy
Ul. Dworcowa 6
39-215 Czarna


GZGK-7024.B.22.21

Czarna, dn. 2021.05.25

WARUNKI TECHNICZNE wykonania sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

W odpowiedzi na pismo z dnia 2021.05.25 podajemy warunki techniczne projektowania i wykonania sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej położonej w miejscowości Głowaczowa na działkach o nr ewidencyjnych 498/2 i 383/16 według następujących zasad:

1. Opracować dokumentację na wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i uzyskać pozwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Dokonać uzgodnień dokumentacji z GZGK w Czarnej oraz z pozostałymi jednostkami posiadającymi instalację podziemną (energetyka, gazownictwo, telekomunikacja, RDP).
3. W przypadku projektowania kanalizacji przez grunty innych właścicieli należy uzyskać ich pisemną zgodę.
4. Wykonanie sieci kanalizacyjnej zlecić jednostce posiadającej uprawnienia do tego typu robót i uzyskać gwarancję robót nie krótszą niż 5 lat.
5. Sieć kanalizacji sanitarnej należy wykonać wg Polskich Norm z materiałów z atestem technicznym.
6. Sieć kanalizacji sanitarnej włączyć do rozprężnej studni rewizyjnej kanału sanitarnego położonego w miejscowości Głowaczowa.
7. Wykonać inwentaryzację powykonawczą sieci kanalizacyjnej i przedłożyć do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej.
8. Sieć kanalizacyjną przed zasypaniem zgłosić do odbioru końcowego do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej.
9. Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych ścieków innych niż bytowe. W świetle art. 9 ust.1 pkt. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) przez ścieki bytowe należy rozumieć ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej.
10. Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków inne niż bytowe wymaga odrębnych ustaleń.
11. Niedopuszczalne jest odprowadzanie ścieków deszczowych z terenu posesji do kanalizacji sanitarnej.
12. Niniejsze warunki są integralną częścią projektu technicznego i są ważne przez dwa lata od daty ich wydania.

KIEROWNIK ZAKŁADU

Krzysztof Modura

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x a/a