



ZP.271.13.2021

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami pn. „**Rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Kwidzyn w miejscowościach Pawlice, Brachlewo, Rakowiec i Obory**”.

Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, że do w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły zapytania do treści SWZ o wyjaśnienie następujących kwestii:

Cz 1. Pawlice

Branża Sanitarna- Kanalizacja Deszczowa

Na projekcie zagospodarowania terenu jest Separator i Osadnik Piasku. W opisie projektu nie ma ani jednej wzmianki o tych urządzeniach. Jeżeli te urządzenia mają być zastosowane proszę o podanie ich parametrów

Odp.: Zamawiający zamieszcza odpowiedź projektanta:

Projekt przewiduje montaż osadnika piasku wraz z separatorem substancji ropopochodnych.

Dopuszczalne warianty:

- 1. oddzielnie osadnik piasku i oddzielnie separator substancji ropopochodnych***
- 2. dwukomorowy osadnik z wkładem lamelowym typ. Np. EOW-2 L 30/300***
- 3. separator koalescencyjny ze zintegrowanym osadnikiem typ. Np. ESK-H 30/3000***

Dane techniczne:

Przepustowość nom. $Q=30\text{dm}^3/\text{s}$

Przepustowość hydr. $Q=300\text{dm}^3/\text{s}$

Pozostałe dane techniczne w zależności od producenta.