

Słupsk, dnia 04.10.2023 r.

**dotyczy: zapytania ofertowego pn.: „Budowa instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej w budynku laboratorium na terenie Oczyszczalni Ścieków w Słupsku” – sprawa nr WN1/0523/23.**

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów warunków zamówienia (WZ) wraz z wyjaśnieniem:

**Pytanie 1:**

proszę o dodatkowe informacje dotyczące dobranych okapów:

-czy są to okapy tylko wyciągowe czy nawiewno-wywiewne?

**Odp.: Zgodnie z projektem przewiduje się podłączenie okapów do istniejących wentylatorów dachowych – wywiewnych.**

**Pytanie 2:**

-wydatki zaprojektowanych wentylatorów wyciągowych i nawiewnych współpracujących z dobranymi okapami oraz ich sprzęże przy zaprojektowanych wydatkach;

**Odp.: Projekt nie przewiduje montażu wentylatorów.**

**Pytanie 3:**

-wydatki nawiewu kompensacyjnego powietrza na potrzeby okapów oraz ich sprzęż.

**Odp.: Patrz odpowiedź na pytanie nr 2.**

**Pytanie 4:**

-wymagania dotyczących w/w wentylatorów (kanałowe?/wyciągowe?/sposób sterowania ich wydajnością?/czy mają to być urządzenia przeciwwybuchowe?)

**Odp.: Patrz odpowiedź na pytanie nr 2.**

**Pytanie 5:**

Z kim można kontaktować się celem umówienia się na dokonanie wizji lokalnej?

**Odp.: W sprawie umówienia się na wizję lokalną należy kontaktować się z p. Pawłem Jagusiakiem tel. 603 950 436.**

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej:  
[https://platformazakupowa.pl/pn/wodociagi\\_slupsk](https://platformazakupowa.pl/pn/wodociagi_slupsk) w dniu 04.10.2023 r.