

## KOMUNIKAT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

### **Budowa obiektu mostowego na rzece Serafa w ciągu dróg gminnych w miejscowości Kokotów**

Zamawiający – **Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce 32-020 Wieliczka ul. Lednicka 16a** informuje, że zwrócono się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Działając na podstawie art. 284 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) – Zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

[https://platformazakupowa.pl/pn/gzd\\_wieliczka](https://platformazakupowa.pl/pn/gzd_wieliczka)

#### **I. Wyjaśnienia treści SWZ**

Pytania z 25.05.2021 r.:

1. *Zgodnie z PW należy wykonać nadbudowę ścian czołowych przepustu. Mając na uwadze kosztorysowe rozliczenie inwestycji prosimy o dodanie brakujących pozycji przedmiarowych bądź wskazanie pozycji kosztorysowych, w których należy uwzględnić koszt powyższego.*  
**Odpowiedź:**  
**Dodano do przedmiaru pozycje dot. nadbudowy ścian czołowych przepustu - poz. 2.1.41.**
2. *Ponieważ przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w formule "buduj" prosimy o udostępnienie rysunków gabarytowych i zbrojeniowych nadbudowy ścian czołowych przepustu.*  
**Odpowiedź:**  
**Ściany czołowe zostaną wykonane z betonu klasy C20/25 i będą zbrojone dwoma siatkami prętów Ø12 o oczku 15cm. Zamawiający nie znajduje się w posiadaniu rysunków.**
3. *Zgodnie ze sztuką budowlaną należy połączyć kapy chodnikowe z płytą pomostu za pomocą kotew talerzowych. Mając na uwadze kosztorysowe rozliczenie inwestycji prosimy o dodanie brakujących pozycji przedmiarowych bądź wskazanie pozycji kosztorysowych, w których należy uwzględnić koszt powyższego.*  
**Odpowiedź:**  
**Dodano do przedmiaru pozycje dot. wykonanie kotw talerzowych - poz. 1.5.20.**
4. *W projekcie i przedmiarze brak jakichkolwiek informacji na temat zabezpieczenia antykorozyjnego odpowietrznych powierzchni betonu. Prosimy zatem o potwierdzenie, że nie należy wyceniać i wykonywać ww. zabezpieczeń.*  
**Odpowiedź:**  
**Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego odpowietrznych powierzchni betonowych, za wyjątkiem kap chodników i bezpieczników ujętych w pozycji 1.5.19 zmodyfikowanego przedmiaru robót, nie wchodzi w zakres przedmiotowego postępowania.**
5. *W projekcie i przedmiarze brak jakichkolwiek informacji na temat reperów oraz punktów wysokościowych. Prosimy zatem o potwierdzenie, że nie należy wyceniać i wykonywać ww. elementów.*  
**Odpowiedź:**  
**Dodano do przedmiaru pozycje dot. wykonanie punktów pomiarowych - poz. 1.5.21.**
6. *Zgodnie z PW pkt 7. "(...) Projektuje się dostosowanie wysokościowe wszystkich wpustów ściekowych, studzienek kanalizacyjnych, hydrantów oraz lamp drogowych do podniesionej niwelety jezdni". Mając na uwadze kosztorysowe rozliczenie inwestycji prosimy o dodanie brakujących pozycji przedmiarowych bądź wskazanie pozycji kosztorysowych, w których należy uwzględnić koszt powyższego.*  
**Odpowiedź:**  
**Dodano do przedmiaru pozycje dot. dostosowania wysokościowego wpustów ściekowych, studzienek kanalizacyjnych i hydrantu - poz. 2.1.38, 2.1.39, 2.1.40.**
7. *Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie będzie po stronie Zamawiającego i nie będzie się wliczać do terminu realizacji.*  
**Odpowiedź:**

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie będzie po stronie Zamawiającego, nie będzie wliczane do terminu realizacji.

## II. Zmiana treści SWZ

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający działając na podstawie art. 286 uPzp zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia na skutek czego:

1. Punkt 7.1 SWZ przyjmuje brzmienie:  
*7.1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 09.07.2021 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.*
2. Punkt 9.1 SWZ przyjmuje brzmienie:  
*9.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do dnia 10.06.2021 r. do godziny: 10:00. Złożenie oferty następuje poprzez jej umieszczenie na platformazakupowa.pl, pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/gzd\\_wieliczka](https://platformazakupowa.pl/pn/gzd_wieliczka).*
3. Punkt 10.1 SWZ przyjmuje brzmienie:  
*10.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.06.2021 r. o godz. 10:30.*
4. Punkt 21.2 SWZ przyjmuje brzmienie:  
*21.2. Wadium należy wnieść do dnia 10.06.2021 r. do godz. 10:00 i musi ono być utrzymywane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.*
5. W celu poprawienia omyłki pisarskiej, w §14 projektowanych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 5 do SWZ:
  - 5.1. Ustęp 13 przyjmuje brzmienie: *W przypadku, o którym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy;*
  - 5.2. Ustęp 14 przyjmuje brzmienie: *W przypadku o którym mowa w ust. 12 jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 5, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.*

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie.

W załączeniu:

Zmodyfikowany przedmiar robót - zaktualizowany na dzień 26.05.2021 r.

Z up. Dyrektora  
Gminnego Zarządu Dróg w Wieliczce  
*Surówka*  
Inspektor  
Bogumiła Surówka