



KOMENDA WOJEWÓDZKIA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
we WROCŁAWIU
ul. Borowska 138, 50-552 Wrocław

WT.2370.4.2024

Wrocław, 28 marca 2024 r.

**INFORMACJA
dla
WYKONAWCÓW**

Dotyczy: wyjaśnienia treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Tyńcu Małym z bazą szkoleniową – ETAP IIIA

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły od Wykonawców następujące pytania, na które udziela się wyjaśnień na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych:

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający podtrzymuje konieczność wykonania bram garażowych przeszklonych o gr. paneli 67mm zgodnie z opisem " PROJEKT WYKONAWCZY - ARCHITEKTURA TOM II.1 BUDYNEK JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ (A) Z WIEŻĄ WSPINALNI (B)". pkt 6.2. W związku z powyższym maksymalny wsp. izolacyjności termicznej jaki można uzyskać dla tego typu bramy to 1,9W/m²K oraz 2,3 W/m²K dla bram z drzwiami . Prosimy o zaakceptowanie powyższych współczynników.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający potwierdza konieczność wykonania bram o grubości 67mm oraz potwierdza zaproponowane współczynniki izolacyjności termicznej.

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia i powinny zostać uwzględnione przy sporządzaniu oferty.

**Dolnośląski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
z up.
st. bryg. mgr inż. Andrzej Fischer
p.o. Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego**
*/podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym/*