

Kraków, dn. 15.11.2023 r.

L.dz.DZP-291-4701.1/2023

Do
Uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 ustawy - Prawo zamówień publicznych pn. **„Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w kondygnacji pierwszego piętra budynku zamieszkania zbiorowego na pomieszczenia związane z funkcją konferencyjną Centrum Szkoleniowego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, zlokalizowanego na działce nr 559/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Krynica Wieś, gmina Krynica-Zdrój”**, nr zamówienia: **DZP-291-4701/2023**

Zamawiający - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie informuje, że w dniach 7 i 14 listopada 2023 r. wpłynęły wnioski Wykonawców w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia. Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść pytań/wniosków wraz z odpowiedziami.

Lp.	Pytanie/wniosek wykonawcy	Odpowiedź zamawiającego
1	Kto będzie zobowiązany do ponoszenia w okresie gwarancji i rękojmi kosztów obligatoryjnych przeglądów serwisowych i konserwacji urządzeń zgodnie z wytycznymi ich producentów.	Czynności serwisowe i konserwacyjne w okresie gwarancji i rękojmi są obowiązkiem wykonawcy i dokonywane będą w ramach wynagrodzenia umownego.
2	Kto będzie zobowiązany do ponoszenia w okresie gwarancji i rękojmi kosztów wymiany materiałów eksploatacyjnych (których konieczność wynika z naturalnego ich zużycia a nie z istnienia ich wad).	Zamawiający będzie ponosił koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych, których konieczność wymiany wynika z ich naturalnego zużycia.
3	W związku z rozbudową systemu CCTV bardzo proszę o wskazanie jakiego producenta system jest zamontowany na budynku?	Aktualny system CCTV pracuje na systemie producenta HIKVISION.
4	Bardzo proszę o podanie parametrów dla wzmacniacza, który ma być zamontowany w sali konferencyjnej	<p>W sali konferencyjnej docelowo będą dwa wzmacniacze:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) do systemu nagłośnienia w suficie (poza zakresem opracowania, w zakresie znajdują się jedynie okablowanie do głośników, 2) do systemu pętli indukcyjnej (wzmacniacz w zakresie okablowania, wraz z pętlą poprowadzoną w suficie). Parametry wzmacniacza: <ul style="list-style-type: none"> — możliwość podłączenia zewnętrznych źródeł sygnału (np. TV, MP3), — możliwość podłączenia mikrofonu, — wbudowane złącze słuchawkowe (3,5 mm), — regulacja tonów, wejścia mikrofonu, zew. źródła audio oraz głośności (mocy) pętli, — regulacja głośności słuchawki / słuchawek, — wzmacniacz powinien zapewnić obsługę pętli indukcyjnej dla pomieszczeń min. 40 m2, — zgodność z dyrektywą EN60118-4 lub równoważną, — w zestawie należy dostarczyć co najmniej deklarację CE, instrukcję obsługi.

5	Bardzo proszę o udostępnienie schematu rozdzielni RPOŻ - brak w dokumentacji.	Z rozdzielni RPOŻ zasilamy jedynie CSO (Centralę systemu oddymiania) - sposób zasilenia rozdzielniczy znajduje się na schemacie RG (Rys. EL-05, w załączeniu screen).
6	Proszę o informację które z wymienionych drzwi tj. D1, Dw1, Dw2 i Dw3 są drzwiami wewnętrznymi, a które zewnętrznymi?	D1 – drzwi wewnętrzne Dw1, Dw2, Dw3 – drzwi zewnętrzne
7	Prosimy o informacje czy elementy istniejącego wyposażenia takie jak łóżka, szafy należy przyjąć do utylizacji, czy złożyć w wskazanym miejscu przez Zamawiającego na terenie ośrodka?	Istniejące wyposażenie typu łóżka, szafy itp. należy przyjąć do utylizacji.
8	W opisie projektu str.41 dotyczącego balustrad , projektant zakłada wykonanie i montaż balustrad ze stali nierdzewnej malowane proszkowo w różnych kolorach. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę na balustrady stalowe malowane proszkowo lub balustrady ze stali nierdzewnej. Malowane balustrad ze stali nierdzewnej nie jest uzasadnione ekonomicznie.	Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie balustrad ze stali nierdzewnej.

Powyższe stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia.