



Krynica – Zdrój, dnia 14.12.2023r.

Znak sprawy ZP - 271-31/23

Znak pisma ZP- 271-31-6/2023

Strona internetowa prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/kryniczanka>

Dotyczy: postępowania na : „Dostosowanie budynku Nowy Dom Zdrojowy w Krynicy-Zdroju do wymogów ochrony przeciwpożarowej Etap II”

.....

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2022 poz. 1710) Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy:

Pytanie 1.

Czy modernizacja systemu SAP obejmuje zakresem tylko klatki schodowe czy cały budynek. Jeżeli modernizujemy klatki schodowe to czy z dokumentacji SAP realizujemy zakres tylko w obrębie klatek schodowych z podłączeniem do istniejącego SAP?

Ad 1.

Realizujemy zakres SAP tylko w obrębie klatek schodowych nr 5.9.11 bez podłączenia do istniejącego SAP – patrz p.3.1. uwaga do instalacji systemu oddymiania.

**Prezes Zarządu Marcin Krzemiński
Członek Zarządu Łukasz Ruchała**