

Gmina Wieliczki
ul. Lipowa 53
19-404 Wieliczki

G.II.271.2.2024

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ

Postępowanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Wieliczki poprzez przebudowę drog w systemie zaprojektuj i wybuduj w miejscowościach: Cimochy, Wilkasy- Cimoszki, Wieliczki”

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania.

Pytania dot. „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 142017N oraz drogi gminnej wewnętrznej w m. Cimochy”:

1. Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający nie wymaga wykonania oznakowania poziomego drogi.

Odpowiedź: Oznakowanie dróg gminnych objętych zamówieniem nie jest przewidywane. Może wystąpić jedynie w obrębie skrzyżowania z drogą wojewódzką w m. Cimochy około 10 m² zależne od ZDW.

2. Jak należy zagospodarować drewno powstałe z wycinki drzew?

Odpowiedź: Drewno z wycinki Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.

3. W pkt. 1.1.4.11 PFU wskazano iż „Na odcinku od km 0+880 do km 0+990 wystąpi potrzeba przesunięcia kabla energetycznego poza obrys projektowanej jezdni drogi gminnej” Proszę o podanie paramentów i ewentualnych wymagań.

Odpowiedź: Dotyczy to linii kablowej eNN. Inwestor nie posiada danych dotyczących tych urządzeń. Przebudowa powinna nastąpić na podstawie WT wydanych przez PGE w Ełku.

Zgodnie z art. 513 pkt 1 p.z.p. mają Państwo prawo wnieść odwołanie.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z art. 514 ust. 1 p.z.p.

Odwołujący jest zobowiązany przekazać zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu, zgodnie z art. 514 ust. 2 i 3 p.z.p.

Z up. Wójta
mgr inż. Ewelina Kłopotowska
Sekretarz Gminy Wieliczki