

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa drogi nr 170804C Zaduszniaki - Fabianki”
Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00294134, data 19.04.2024, r. Wielgie na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) - Prawo zamówień publicznych, udzielam odpowiedzi na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia:

Pyt. 1.

W związku z okresem urlopowym uzyskanie ofert cenowych w tym okresie jest problematyczne, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 10.05.2024r.

Odp.

Dokonano zmiany terminu składania ofert. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i zmiana SWZ w załącznikach.

Pyt. 2.

Prosimy o dołączenie pozwolenia wodno- prawnego dla wykonania przepustu pod drogą.

Odp.

W załącznikach pozwolenie wodnoprawne.

Pyt. 3.

Prosimy o dołączenie SST dotyczącego przepustu pod drogą.

Odp.

D-03.01.01 przepusty jest w STWIORB

Pyt. 4.

Jaką średnicę mają mieć przepusty pod zjazdami, w kosztorysie jest 40 cm, wg SST 60 cm.

Odp.

Wykonać przepusty fi 30 cm.

Pyt. 5.

Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego? Jeżeli tak prosimy o podanie dokładnej powierzchni, konstrukcji i lokalizacji odcinka.

Odp.

Nie. Odcinek próbny nie będzie wymagany.

Pyt. 6.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie pobocza z kruszywa 0/31 mm?

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie pobocza z kruszywa 0/31 mm.

Pyt. 7.

Prosimy o potwierdzenie, że zakres zadania nie obejmuje przebudowy sieci telekomunikacyjnej.

Odp.

Zakres należy wykonać zgodnie z uzgodnieniem 47769.

Pyt. 8.

Na przekroju normalnym oraz w opisie technicznym jest warstwa gruntu stabilizowanego cementem, brak takiej pozycji w kosztorysie, prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp.

Tak wycenę uwzględnić w zastępstwie pozycji 10d.2 kosztorysu.

WÓIT

mgr Tadeusz Wiewiórski